


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/75/2026/MZ

Kielce dn. 15.04.2026 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024, poz. 1320). Przedmiotem zamówienia jest „**Kompleksowe czyszczenie oraz dezynfekcja instalacji wentylacyjnej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Działając w oparciu o art. 284 ust. 4 z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, udziela wyjaśnień na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożony w postępowaniu.

Pytanie 1

Ile należy przygotować próbek do badań mikrobiologicznych?

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do poboru 1 próbki do badań mikrobiologicznych z każdego układu wentylacyjnego.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zębała
mgr Marta Zębała
INSPEKTOR

2026-04-15
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr *Szymon Szaniawski*

Krzysztof Jan Saks
Radca Prawny
WA-13940

2 up
Z-CA DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Grzegorz Majka
mgr Grzegorz Majka
2026-04-16

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
Dział Zamówień Publicznych
16-04-2026 *Szymon Szaniawski* Tel.: 41/36-71-269
marta.zebala@wszkielce.pl