PRZYCHODNIA DZIECIĘCA
- INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
RZUT II-go PIĘTRA
Skala 1:50

LEGENDA:
- instalcja tlenu, z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego
- instalcja próżni, z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego
- instalcja sprężonego powietrza, z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego
- instalcja odciągu gazów medycznych, z rur miedzianych łączonych za pomocą lutu twardego
- punkt poboru gazów: tlen, próżnia, sprężone powietrze - podtynkowy

A V O

- punkt poboru gazów: tlen, próżnia, sprężone powietrze, odciąg gazów medycznych - podtynkowy

A V O G

S Z-K 1-1 - skrzynka zaworowo-kontrolna, do gazów: tlen, prożnia, sprężone powietrze. Wyposażona w zawór kulowy, metryczny, manometr, punkt poboru.

S Z-K 1-2 - skrzynka zaworowo-kontrolna, do gazów: tlen, prożnia, sprężone powietrze, odciąg gazów medycznych. Wyposażona w zawór kulowy, metryczny, manometr, punkt poboru.

G1 - projektowany pion instalcji gazów medycznych

ro - rura osłonowa

- układ zaworów odcinających, kulowych, do instalcji gazwó medycznych,montaż w strefie sufitu podwieszanegc średnica równa średnicy przewodu

UWAGA!!!
A - projektowaną instalcje gazów medycznych nalezy prowadzić pod stropem
B - prowadzenie przewodów nie powinno kolidować z pozostała infrastrukturą
C - należy przewidzieć rewizje w stropie podwieszanym w miejscu montażu zaworów odcinających
D - skrzynki zaworowo kontrolen należy montować na wysokości 1,5-1,6m nad posadzką licząc do osi manometrów

2.11 Komunikacja	
Liczba osób	20
Temperatura	20 °C
Wentylacja	30m3/h/os
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.04 Gabinet zabiegowy okulistyka	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.03 Magazyn	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.01 Klatka schodowa	
Liczba osób	-
Temperatura	20°C
Wentylacja	1w/h
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.05 Gabinet zabiegowy okulistyka	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.06 Gabinet zabiegowy okulistyka	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.02 Komunikacja	
Liczba osób	20
Temperatura	20 °C
Wentylacja	30m3/h/os
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.07 Gabinet lekarki ortoptyska	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.08 Pomieszczenie socjalne	
Liczba osób	
Temperatura	2
Wentylacja	20-22 °C
Oświetlenie	30m3/h/os
Klimatyzacja	300 lx
Min. wysokość pom.	TAK
	3,0 m

2.23 Pom. pomocnicze	
Liczba osób	-
Temperatura	20 °C
Wentylacja	4,0w/h
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.21 Sala szkoleń	
Liczba osób	37
Temperatura	20-22 °C
Wentylacja	30m3/h/os
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.20 Gabinet zabiegowy- nefrologia	
Liczba osób	2
Temperatura	24 °C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.19 Gabinet lekarski - nefrologia	
Liczba osób	2
Temperatura	24 °C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.12-2.18 Zespół toalet	
Temperatura	20 °C
Wentylacja	4,0w/h (podciśnienie)
Oświetlenie	200 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.13 Brudownik	
Temperatura	20 °C
Wentylacja	4,0w/h (podciśnienie)
Oświetlenie	300lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.10 Gabinet zabiegowy- nefrologia	
Liczba osób	2
Temperatura	24 °C
Wentylacja	5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.09 Gabinet lekarski - nefrologia	
Liczba osób	2
Temperatura	24 °C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

Spis wyposażenia technologicznego - 2 PIĘTRO

symbol	nazwa	ilość
Ag2	Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	4
Ag5	Urządzenie myjąco dezynfekujące do endoskopów	1
B1	biurko 70x150 z kontenerkiem 45x60x70 oraz zestawem komputerowym AIO + telecom	8
B2	biurko narożne 250x200x80 z dwoma kontenerkami 45x60x60 oraz dwoma zestawami komputerowymi AIO + telecom	1
Dr2	Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	5
Ekr	Ekran tkaninowy rozwijany, rolowany automatyczny	1
Es1	Lampa sufitowa bezcieniowa	2
F1	Total komputerowy na kółkach (obrotowy)	8
Gb	Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom dobrym poziomu IP110	5
Kz1	kozetka lekarska	2
K1	krzesło pacjenta - trudnozapalne	31
K2	Krzesełko wyklatkowe ze zintegrowanym blatem do tworzenia notatek	36
Lr1	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90	3
Lr2	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 wraz z kinkietem LED	2
Mu1	miska ustępowa wieszana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + maska dostarczać wraz z deską kloszetową z duroplastu	4
Mu2	miska ustępowa wieszana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + maska dostarczać wraz z deską kloszetową z duroplastu	1
Ok1	Umt okulistyczny (aparat)	2
Okz	Umt okulistyczny Biurko wraz z wyposażeniem okulistycznym oraz autorefraktometrem, lampą szczelinową statywową	1
Okt	Foropter Kaseta szkieł próbnych	1
pi	Pisuar	2
Pr1	Parawan mobilny	3
Rl	Zestaw rolet okiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego	14
Rm	Rzutnik multimedialny	1
Sf1	Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190	2
Sf2	Szafka ścienna dwudzielna 50x30x180 na kluczyk	21
Sfk	Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafka na papier	5
Sfr	Szafa 60x40x180 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	14
Sm1	Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190, półki szklane	1
Sm2	Szafka medyczna na materiały medyczne z 1 przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190, półki szklane Półowa szafy z przeszkleniem na fartuchy, front pełny	3
Sn	Siedzisko obrotowe	6
Sp2	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front akrylowy, wym. 60x60x80, blat kompozytowy	10
Sp4	Szafka podblatowa, 4 x szuflada wys. 18cm front akrylowy, wym. 60x60x80, blat kompozytowy	12
Sp5	Szafka podblatowa zlewozmywakowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front akrylowy, wym. 60x50x90, blat kompozytowy	4
Sp6	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front akrylowy, wym. 45x60x90, blat kompozytowy	1
St1	Stolik pacjenta 60x80 wys. 73cm Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe mat. proszkowo	3
St2	Stół 80x100 wys. 73cm Blat laminowany trudnozapalny, nogi stalowe mat. proszkowo	2
Sw1	Szafka wiszaca, front w całości zakryty front akrylowy, wym. 60x60x30, 2 półki poziome	17
Sw2	Szafka wiszaca, front w całości otwarty wym. 60x60x30, 2 półki poziome	4
Sw3	Szafka wiszaca, front zakryua dwie górne półki front akrylowy, wym. 60x60x30, 2 półki poziome	10
Sz1	Meblowy stół zabiegowy 70x190 z regulacją zagłówka i wysokości	2
um	zestaw umywalka + bateria: umywalka sioło 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1
uma	zestaw umywalka + bateria automatyczna: umywalka sioło 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z fotokomórką 70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	4
um2	zestaw szafka + umywalka + bateria: umywalka wpuszczana 50x42cm, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt N3, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom blat szafki ceramiczny lub konglomeratowy szafka z półkami z płyty meblowej, cicha domyk i uchwyt aluminiowy	10
um3	umywalka dla osób niepełnosprawnych 55x55cm, z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt N3, wylewka stała, głowica ceramiczna z ogranicznikiem wypływu gorącej wody, kolor chrom	1
wp	Wypust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	3
Wz	Wózek medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodp. z szufladami	7
w.t.	wieszak na odzież wieloramienny	2
Xb1	Uchwyt naścienny poziomy dł. 60cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt lukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt lukowy uchylny;	1
Xb2	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt lukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt lukowy uchylny;	1
Xb3	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm, wys. 30cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt lukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt lukowy uchylny;	1
Xc1	Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt lukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt lukowy uchylny;	1
Xc2	Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł 80cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt lukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt lukowy uchylny;	1
Xf1	Kosz na odpady zmieszane	17
Xf2	Kosz na odpady medyczne	9
Xf3	Uchwyt na ręczniki papierowe	13
Xf4	Uchwyt na papier toaletowy	9
Xm1	Dozownik mydła w płynie	16
Xm2	Dozownik na środki dezynfekcyjne	16
Zl1	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	4
zw	Zlewzia do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	3
Zf	Zabudowa filarowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	8

SKALA: 0 1 2 3 m

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
NIP 9591291292, REGON 2807650000, KRS 0000001580

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala Swietokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr. ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach"

Adres Inwestycji:
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Działki nr ewid.: część 389/10, 389/11, 389/12, 389/13
obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY
Temat Rysunku	RZUT 2 PIĘTRA - INST. GAZÓW MEDYCZNYCH

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Łukasz Marchut	SWK/0087/PWBS/23 do projektowania bez ograniczeń bud. bez ograniczeń instalacje sanitarne	Maj 2025	
Opracował	mgr inż. Marcin Kochel	SWK/0123/POOS/07 do projektowania bez ograniczeń bud. bez ograniczeń instalacje sanitarne		

Rew.: 0 | Skala: 1:50 | Branża: Technologia med. | Nr rys: GM-03