Rynna Ø100

Przelew awaryjny 30x10 cm

Przestrzeń między słupami wypełnić dodatkową warstwą styropianu

Szklenie okien ć folia matowa (mleczna)

Grawitacyjny wpust kątowy (skośny) z odpływem bocznym, z wyższem fi100;montaż zgodnie z zaleceniem producenta

Klapa ppoż.

DACH REALIZOWAĆ JAKO NRO
POWIERZCHNIA DACHU: 36,25 m²

Pion ks

B24x70cm- nadci ąg po obwodzie

Wyjście serwisowe na dach poprzez okno z komunikacji ogólnej

Hydrant natynkowy smuk ły o wymiarach 30x15x16 cm odsadowiony ścianka g-k

Wyłaz dachowy 100x100 cm

Ekran tkaninowy rzutnika, rolowany automatyczny

Wyposażenie przyokienne (w tym grzejnik wieszaki itp.) znajduje się na głębie ewakuacyjnej nie mniejszej niż 1,40 m

Uwaga:
Wszystkie okna w ścianie południowej wyposażyć w rolety zewnętrzne fasadowe

ODDYM WENTYLACYJNY

Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 15 m.

OTWÓR REWIZYJNY W KANALE WENTYLACYJNYM (MIN. WYMIARY WG. TABELI PONIŻEJ)

UWAGA: Należy wykonać dla każdej rewizji w kanale wentylacyjnym otwór rewizyjny w ssące podwieszonym

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

ŚREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU	
mm	mm	
d	A	B
200≤d≤315	300	100
315≤d≤500	400	200
>500	500	400
d	500	500

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie zwisające jest z wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

WYMIAR BOKU PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU	
mm	mm	
a lub b	A	B
≤200	300	100
200≤a≤500	400	200
>500	500	400
a	500	500

1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie zwisające jest z wejściem do wnętrza przewodu

REW. 01 – uszczegółowienie trasi linii freonowych i lokalizacji agregatów skroplujących

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-72-82
REGON: 000269785
KRS: 0000001860

Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla Dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach" - na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce oraz budowa budynku technicznego wraz z budową parkingu i przebudową instalacji zewnętrznych: cieplnej, cieplnej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce,
miejscowość Kielce
działki nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sikora
ul. Żeromskiego 10/18, 25-013 Kielce
tel. 510-032-254
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu:	PROJEKT TECHNICZNY
Temat Rysunku:	Rzut piętra II - Instalacja wentylacji mech.

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Rutkowicz	UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH	26.04.2025	
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Kwiecień			

Rew.	Skala	Rysunek	Nr rys.
1	1:50	Sanitarna	S.V-04