



Kielce, dnia 13.05. 2026 r.

Znak sprawy: EZ/86/2026/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) pn. Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej wraz z zabudową tarasu IV piętra budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZZ w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odbytej wizji lokalnej, Wykonawca informuje, że istniejący agregat wody lodowej (stanowiący źródło chłodu dla projektowanych central wentylacyjnych) jest niesprawny/uszkodzony. Biorąc pod uwagę, że dokumentacja projektowa oraz SWZ nie przewidują wymiany ani naprawy źródła chłodu, prosimy o informację: Czy Zamawiający dokona naprawy lub wymiany agregatu wody lodowej we własnym zakresie przed terminem przystąpienia przez Wykonawcę do prób końcowych i rozruchu instalacji? W przypadku braku naprawy agregatu przez Zamawiającego, w jaki sposób Wykonawca ma potwierdzić osiągnięcie parametrów projektowych temperatury nawiewu oraz przeprowadzić „badania wydajności instalacji wentylacji”, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona uruchomienia agregatu wody lodowej we własnym zakresie.

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wymagań dla nawilzaczy parowych (układy K5, K6, K7): Zgodnie z dołączoną częścią rysunkową oraz opisem, nawilzacze parowe mają zostać zlokalizowane w maszynowni wentylacyjnej na IV piętrze budynku. Podczas zbierania ofert rynkowych od producentów urządzeń, otrzymaliśmy informację, iż dobór nawilzaczy obejmuje urządzenia w obudowach mrozoodpornych, co rzekomo zostało uzgodnione z Autorem Projektu na etapie opracowywania dokumentacji. Dokumentacja projektowa udostępniona w postępowaniu (SWZ) nie zawiera zapisu o konieczności stosowania obudów mrozoodpornych ani wykonania urządzeń w wersji zewnętrznej. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: Czy Zamawiający wymaga dostawy nawilzaczy parowych w wersji standardowej, czy też należy wycenić urządzenia w wykonaniu zewnętrznym/mrozoodpornym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nawilzacze parowe winny być dostarczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej.



ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w celu wypełnienia dyspozycji art. 286 ust. 3 w powiązaniu z art. 286 ust 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

- termin składania ofert: **20.05.2026 r. - godz. 10:00**
- termin otwarcia ofert: **20.05.2026 r. - godz. 10:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 25 SWZ Termin związania ofertą**, nadając mu następujące brzmienie: „*Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.06.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert*”.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Marcin Martyniak

2026-05-13

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

12-05-2026

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Krzysztof Seles
radca prawny
WA-13340

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stenplewski

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259
e-mail: edyta.slowinska@wszkielce.pl