



Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Kielce 21.05.2026 r.

EZ/68/2026/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) na „**Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”**”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji z art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby agregat spełniał normę emisji spalin Stage V?

Odpowiedź: Tak, agregat musi spełniać normę emisji spalin Stage V.

Pytanie nr 2

Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628:

35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej;

36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu;

37) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji; W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, czy agregat ma być niestacjonarny, mobilny, a więc musi spełniać normę emisji spalin Stage V? Czy jednak stacjonarny i nie musi spełniać żadnej normy emisji spalin?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych, które w razie konieczności przetransportowania do danej kliniki będą mogły mieć możliwość wyjazdu na drogi publiczne poprzez zamontowanie na stałe na ramie z kołami i przypięcie do samochodu/ciągnika. Agregat będzie pracował miejscowo na terenie WSzZ w Kielcach.

Pytanie nr 3

Przyczepa transportowa – wymagają Państwo „Zaczep kulowy (np. „bocian” lub równoważny”. „Bocian” to jest potoczne określenie dyszla, ale ma różne znaczenia, niektórzy tak określają dyszel stały, ale o podniesionej wysokości sprzęgu, inni dyszle regulowany o zmiennej wysokości sprzęgu.

Proszę o jednoznaczne określenie czy dyszel przyczepy ma być:

a) Prosty i zaczep kulowy;

b) Stały o podniesionej wysokości sprzęgu i zaczep kulowy. Jeśli tak to proszę określić wysokość sprzęgu;



Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

c) Regulowany o zmiennej wysokości sprzęgu i zaczep kulowy lub oczkowy, lub zaczep kulowy oraz oczkowy.

Odpowiedź: Agregat powinien mieć dyszel regulowany o zmiennej wysokości sprzęgu i zaczep kulowy, lub zaczep kulowy oraz oczkowy.

Pytanie nr 4

Zamawiający oczekuje dostawy 2 mobilnych agregatów prądotwórczych na przyczepach homologowanych. Takie agregaty muszą spełniać wymagania: STAGE V. Zamawiający w OPZ nie określił konkretnie czy takich agregatów potrzebuje. Proszę o sprecyzowanie stanowiska w tym zakresie

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) modyfikuje treść pkt. 35 SWZ Kryteria i sposób oceny ofert – Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium – 6%, nadając mu nowe brzmienie:

„Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 30 dni. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 6 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 40 dni kalendarzowych – 0 punktów
- 30 dni kalendarzowych – 6 punktów”

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w celu wypełnienia dyspozycji art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: **03.06.2026 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **03.06.2026 r. godz. 10:00**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt. 23 SWZ Termin związania ofertą**, nadając mu nowe brzmienie: Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. *Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.07.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

27-05-2026

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail. wioleta.strozyk@wszkielce.pl

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny
WA-13940

Z-CA DYREKTORA
ds. Operacyjnych

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Bartosz Stemplewski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Marcin Małachowski
2026-05-22