



Kielce, dnia 19.06.2026 r.

Znak sprawy: EZ/90/2026/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793tj.) pn. Zakup i dostawę Stacji uzdatniania wody dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach; znak sprawy: EZ/90/2026/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 tj.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie do realizacji zadania firm posiadających wiedzę i doświadczenie w budowie stacji uzdatniania wody w technologii zgodnej z Załącznikiem nr 2.1 do SWZ przeznaczonej do innych celów niż potrzeby pracowni sterylizacji narzędzi medycznych. Zwracamy uwagę, że Zamawiający powinien określić wymagania, co do budowy urządzeń i parametrów jakości wody a nie jej przeznaczenia, gdyż stacja uzdatniania zgodna z Załącznikiem nr 2.1 do SWZ będzie produkowała wodę o takiej samej jakości bez względu na to, do jakich celów została zamontowana. Określenie miejsca zastosowania SUW ogranicza w sposób nieuzasadniony możliwość uczciwej konkurencji i złożenia ofert wielu firmom o udokumentowanym i właściwym dla charakteru zadania doświadczeniu zawodowym i wiedzy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ Pkt 11 ppkt 1a), który otrzymuje brzmienie:

„zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) umowę, której zakres obejmował dostawę urządzeń do uzdatniania wody o zapotrzebowaniu na wodę miękką min. 2,5m³/h, wodę DEM min. 1,2 m³/h oraz wartości zrealizowanej umowy brutto minimum 100 000,00 zł”

Pytanie nr 2

Jednym z kryterium oceny ofert jest termin realizacji zamówienia.

W załączniku nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” w § 2 pkt. 1 określono, że termin realizacji liczony jest od dnia zawarcia Umowy.

W załączniku nr 2.1 do SWZ jest zapis o treści „Wykonawca po podpisaniu umowy przedłoży do akceptacji projekt Stacji Uzdatniania Wody celem weryfikacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego” i dalej „Po akceptacji projektu przez Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji montażu”

Dodatkowo z odpowiedzi Zamawiającego z dnia 05.06.2026 wynika, że część prac jak instalacja elektryczna jest po stronie Zamawiającego.

Z powyższego wynika, że termin realizacji nie jest zależy wyłącznie od Wykonawcy, dlatego w takiej formie nie może stanowić kryterium oceny oferty.



Proponujemy zmianę zapisów tak by termin realizacji był liczony od zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i potwierdzenia gotowości pomieszczenia SUW wraz z niezbędnymi instalacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje:

1. Treść zapisu w Załączniku nr 2.1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisaniu umowy przedłoży do akceptacji projekt Stacji Uzdatniania Wody celem weryfikacji zaproponowanych rozwiązań przez Zamawiającego. Do projektu winne być dołączone dokumenty, karty techniczne zaproponowanych urządzeń umożliwiające weryfikację parametrów wskazanych w tabeli powyżej Zamawiający zobowiązany jest w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania projektu SUW do wyrażenia opinii o akceptacji lub braku akceptacji przekazanego projektu. Wykonawca może przystąpić do realizacji usługi wyłącznie po otrzymaniu od Zamawiającego pozytywnej akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych. Stacja uzdatniania wody winna być tak dobrana i zaprojektowana by była wystarczająca do prawidłowej pracy, ostateczny dobór technologii uzdatniania wody należy przeprowadzić na podstawie wykonanych i potwierdzonych szczegółowych badań fizykochemicznych wody potwierdzonych przez autoryzowane laboratorium. Za ostateczny dobór technologii odpowiada wykonawca. Wodę do badań pobrać na wejściu do stacji uzdatniania wody”.

2. Pkt 35 ppkt. III SWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia – wartość kryterium 20 %

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać punkty w przedmiotowym kryterium. Minimalny termin realizacji zamówienia za który można otrzymać punkty wynosi 25 dni. Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 20 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

- 40 dni kalendarzowych – 0 punktów*
- 35 dni kalendarzowych – 5 punktów*
- 30 dni kalendarzowych – 10 punktów*
- 25 dni kalendarzowych – 20 punktów*

Dostawy realizowane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w godz. od 8:00 do 14:00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 2020 poz. 1920)”

Dodatkowo Zamawiający w celu wcześniejszego zapoznania się Wykonawców z warunkami technicznymi obiektu dopuszcza wykonanie fakultatywnej wizji lokalnej pomieszczeń w których ma być realizowany montaż SUW. Dokonanie wizji lokalnej możliwe będzie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty z Działem Technicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, tel. 41/30-33-526, od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.

Pytanie nr 3

W odpowiedziach z dnia 05.06.2026 Zamawiający doprecyzował parametry filtra samopłuczącego m. in. stopień filtracji 100µm. Czy Zamawiający dopuści filtr o stopniu filtracji 90µm (90 jest wyższym stopniem filtracji niż 100 µm)? Z technologicznego punktu widzenia oba rozwiązania są tożsame.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zmiękczacza dwukolumnowego z kolumnami pracującymi naprzemiennie ze wspólną głowicą sterującą i jednym zbiornikiem solanki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5

W opisie obu zbiorników wody zmiękczonej i wody demi znalazł się filtr oddechowy. Zazwyczaj w zbiorniku wody zmiękczonej ze względu na klasę czystości nie stosuje się filtrów oddechowych. Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający wymaga filtra oddechowego dla zbiornika/zbiorników wody zmiękczonej.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje powyższy wymóg OPZ poprzez fakultatywność montażu filtrów oddechowych w zbiorniku wody zmiękczonej.

Pytanie nr 6

Czy sygnalizacji stanu pracy urządzenia odwróconej osmozy praca/oczekiwanie/awaria może znajdować się na panelu sterującym urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako dodatkowe rozwiązanie, ponadto należy spełnić rozwiązania, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Zgodnie z parametrami określonymi w załączniku nr 2.1 do SWZ maks. zapotrzebowanie wody miękkiej wynosi 24,2 m³/h. W odpowiedziach Zamawiającego z dnia 05.06.2026 wydajność układu podnoszenia wody miękkiej wynosi 14 m³/h. Prosimy o potwierdzenie, która wartość jest prawidłowa.

Odpowiedź:

Maksymalne zapotrzebowanie wody miękkiej – 24,2 m³/h

Średnie zużycie wody miękkiej - 2,60 m³/h

Założono min. ciśnienie wody przed urządzeniami – min. 4,5 bary

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie z czego wynika tak duża wysokość podnoszenia dla zestawu wody miękkiej – 100 m H₂O. Czy Zamawiający potwierdza taką wartość wymaganą?

Odpowiedź:

Zmawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 05.06.2026 r.

Wysokość podnoszenia dla zestawu wody miękkiej – min 45 m H₂O przed urządzeniem. Stacja SUW znajduje się pod Centralną Sterylizacją.

Pytanie nr 9

W odpowiedziach Zamawiającego z dnia 05.06.2026 opisany został dodatkowy układ podnoszenia wody przed SUW o parametrach Q=24 m³/h i H=40mH₂O. Przy pracy układów uzdatniania na zbiorniki nie jest wymagane wysokie ciśnienie wody na wejściu. Jakie jest dostępne ciśnienie z przyłącza wody przez opisanym powyżej zestawem? Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania dodatkowego zestawu podnoszenia?



Odpowiedź:

Zamawiający informuje że dostępne ciśnienie z przyłącza wody może być niewystarczające.

Pytanie nr 10

Prosimy o potwierdzenie wymaganej wysokości podnoszenia zastawu wody demi. Wskazana wartość 80 mH₂O wydaje się bardzo wysoka.

Odpowiedź:

Zmawiający modyfikuje treść odpowiedzi na pytanie nr 7 z dnia 05.06.2026 r.

Wysokość podnoszenia dla zestawu wody demi – min 45 m H₂O przed urządzeniem. Stacja SUW znajduje się pod Centralną Sterylizacją.

Pytanie nr 11

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac montażowych. Czy należy przyjąć, że zakres prac obejmuje wyłącznie instalacje w obrębie pomieszczenia SUW?

Odpowiedź:

Zakres prac winien obejmować wszelkie niezbędne czynności niezbędne do wykonania instalacji SUW, zgodnie z wykonanym projektem przez Wykonawcę. Zamawiający informuje iż zgodnie z odpowiedzią na pyt nr 2 wyznaczył możliwość udziału w wizji lokalnej w ramach której można zapoznać się z warunkami technicznymi pomieszczenia w którym będzie montowany SUW.

Pytanie nr 12

W załączniku nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” w § 2 pkt. 2 znalazł się zapis dotyczący uzyskania zgód UDT, PSP oraz wykonania IQ. Powyższe są wymagane dla instalacji objętej postępowaniem dlatego prosimy o wykreślenie tego zapisu z Umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 2 poprzez dodanie pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:

„Realizacja zadania przez Wykonawcę, winna być potwierdzona protokołem odbioru dostawy, montażu oraz wstępnego uruchomienia i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.”

Pytanie nr 13

W załączniku nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” w § 7 pkt. 3 znalazł się zapis „Ponadto Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia i wymiany materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych”. Wymiana materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych nie należy do zakresu prac serwisowych, lecz stanowi bieżącą eksploatację SUW wykonywaną przez obsługę na miejscu. W związku z tym prosimy o wykreślenie z Umowy powyższego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie par 7 ust 3 dodatkowo w załączeniu przekazuje szczegółową listę materiałów które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i wymienić w ramach przeglądów okresowych.

Pytanie nr 14

W załączniku nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” w § 7 pkt. 4 lit. a określony został termin usunięcia wad nie dłuższy niż 5 dni roboczych



od zgłoszenia. W przypadku wad wymagających wymiany części lub urządzenia czas dostawy może uniemożliwić usunięcie wady w tak krótkim terminie. Proponujemy zmianę treści zapisu jak poniżej:

- a. *przystąpienia do usunięcia wad, braków lub niezgodności sprzętu z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji,*

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o wykreślenie z Umowy zapisu § 7 pkt. 7: *Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową, a kosztami z tego tytułu obciążać Wykonawcę. Zapis jest bardzo ogólny, nie precyzuje sposobu ani podstawy naliczania kosztów i wprowadza właściwie nielimitowane ryzyko finansowe dla Wykonawcy.*

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

W załączniku nr 3 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego” w § 9 pkt. 2 lit e określona została kara umowna za zwłokę w przedłożeniu dokumentów potwierdzających spełnienie zasad DNSH. Prosimy o sprecyzowanie do jakich konkretnie dokumentów odnosi się zapis. Czy dokumentem wystarczającym jest oświadczenie zgodnie z zał. 2b do Umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z modyfikacją SWZ

Informacja o zmianie finansowania niniejszego postępowania

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku otrzymaniem informacji z Ministerstwa Zdrowia o wyłączeniu ww. zadania z zakresu finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komponent D „Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia” Inwestycja D1.1.1 „Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych” UMOWY Nr KPOD.07.02-IP.10-0002/24/KPO/149/2025/104, modyfikuje dokumenty postępowania poprzez usunięcie logotypów oraz oznaczeń związanych z funduszami unijnymi. Zmiana ta wynika z faktu, że projekt/postępowanie nie korzysta już z dofinansowania unijnego i nie podlega obowiązkowi informacyjno-promocyjnym wynikającym z zasad realizacji projektów UE.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowane dokumenty tj.:

- SWZ_90_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 2.1 - Zestawienie parametrów techniczno-funkcjonalnych_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 1 do Załącznika nr 2.1_ Zestawienie parametrów techniczno -funkcjonalnych_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego_PO MODYFIKACJI



- Załącznik nr 4 a) - Wzór oświadczenia Wykonawcy, składanego w oparciu o art. 125 ust. 1 u.p.z.p. iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 4 b) - Wzór oświadczenia Wykonawcy, składanego w oparciu o art. 125 ust. 1 u.p.z.p. iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uwzględniający przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 5 a) - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, składanego w oparciu o art. 125 ust. 1 u.p.z.p. iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 5 b) - Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, składanego w oparciu o art. 125 ust. 1 u.p.z.p. iż nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz uwzględniający przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ oraz uwzględniający przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego_PO MODYFIKACJI
- Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 u.p.z.p. _PO MODYFIKACJI

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

NOWE TERMINY:

- termin składania ofert: **30.06.2026 r. – godz. 9.00**
- termin otwarcia ofert: **30.06.2026 r. – godz. 9.30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.07.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2026-06-19
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CIA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Biłbas

2026-06-19

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl

19.06.2026
RADCA PRAWNY
KL-1407

Agnieszka Zwierzchnowska-Łucka