



Kielce, dnia 25.06.2026 r.

Znak sprawy: EZ/90/2026/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 tj.) pn. Zakup i dostawę Stacji uzdatniania wody ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami onkologicznymi” dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni; znak sprawy: EZ/90/2026/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 tj.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wskazał, że Wykonawca może przystąpić do realizacji po akceptacji projektu Stacji Uzdatniania Wody.

Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia liczony będzie od dnia łącznego spełnienia następujących warunków:

- pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego,
- przekazania pomieszczenia przeznaczonego do montażu,
- zapewnienia przez Zamawiającego wszystkich wymaganych instalacji umożliwiających rozpoczęcie montażu (energia elektryczna, woda, kanalizacja oraz inne niezbędne media).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie postanowień § 2 ust 1 Załącznika nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na pytanie nr 11 Zamawiający wskazał, że zakres prac powinien obejmować wszelkie niezbędne czynności związane z wykonaniem instalacji SUW.

Prosimy o wskazanie, które roboty budowlane i instalacyjne pozostają po stronie Zamawiającego, a które należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy, w szczególności w zakresie:

- wykonania przepustów i przewiertów,
- robót budowlanych i odtworzeniowych,
- wykonania instalacji elektrycznych,
- wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych poza granicą dostawy SUW,
- uszczelnień przeciwpożarowych,
- demontażu istniejących instalacji i urządzeń (jeżeli występują).

Odpowiedź:



Pomieszczenie będzie kompleksowo przygotowane niezbędne instalacje będą doprowadzone do pomieszczenia. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość że będą konieczne do wykonania niewielkie roboty budowlane typu np. uzupełnienie otworowania lub naprawy uszkodzonych powłok malarski podczas prac instalacyjnych.

Pytanie nr 3

W odpowiedzi na pytanie nr 2 Zamawiający wskazał, że ostateczny dobór technologii powinien zostać wykonany na podstawie badań fizykochemicznych wody.

Prosimy o potwierdzenie, że podstawą projektowania i doboru technologii będą wyniki badań jakości wody pobranej na wejściu do stacji w dniu wykonywania projektu oraz że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany parametrów wody surowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca na podstawie doświadczenia i wiedzy technicznej jak również na podstawie wykonanych badań jakości wody na wejściu do stacji uzdatniania wody oraz na przyłączy wody winien założyć możliwość wykonywania stosownej korekty w technologii SUW. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakość wody surowej.

Pytanie nr 4

W odpowiedzi na pytanie nr 9 Zamawiający poinformował, że dostępne ciśnienie z przyłączy wody może być niewystarczające.

Prosimy o podanie parametrów technicznych przyłączy wody gwarantowanych przez Zamawiającego, w szczególności:

- minimalnego ciśnienia,
- minimalnego wydatku,
- miejsca pomiaru tych parametrów

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalne ciśnienie w instalacji to 2 bar, obiekt jest w trakcie budowy i Zamawiający nie jest w stanie podać w/w parametrów.

Pytanie nr 5

W projektowanych postanowieniach umowy przewidziano obowiązek wykonywania przeglądów gwarancyjnych oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek ten obejmuje wyłącznie materiały wskazane w przekazanym przez Zamawiającego wykazie i podczas przeglądu gwarancyjnego oraz że w okresie gwarancji nie będzie wymagane dostarczanie i wymiana innych elementów eksploatacyjnych niewskazanych w tym wykazie, co będzie obowiązkiem użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Załącznik nr 1 do Załącznika nr 2.1 Wykaz materiałów zużywalnych oraz ich minimalna ilość do wymiany w okresie gwarancji - obejmuje materiały do wymiany podczas przeglądu gwarancyjnego oraz że w okresie gwarancji nie będzie wymagane dostarczanie i wymiana innych elementów eksploatacyjnych niewskazanych w tym wykazie. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek części przedmiotu umowy lub z jakiegokolwiek działania lub zaniechania Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji wykonywać w ramach wynagrodzenia,



o którym mowa w § 8 Umowy, serwis i konserwację zamontowanych urządzeń / instalacji, aktualizacji zainstalowanego oprogramowania w zakresie i z częstotliwością określoną przez producenta urządzenia / instalacji, oprogramowania oraz świadczenie nieodpłatnych napraw, w celu utrzymania urządzeń w ciągłej sprawności technicznej. Ponadto Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia i wymiany materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych (pakiety serwisowe) zgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia/instalacji oraz wykonania po wymianie niezbędnych regulacji, korekt, kalibracji, przewidzianych w ww. dokumentacji technicznej urządzenia, instalacji – w ramach wynagrodzenia przewidzianego § 5 niniejszej umowy. Wykaz materiałów zużywalnych oraz ich minimalna ilość do wymiany w okresie gwarancji stanowi Załącznik nrdo Umowy.”

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że termin usunięcia wad określony w §7 projektowanych postanowień umowy nie obejmuje okresu oczekiwania na dostawę części zamiennych od producentów lub autoryzowanych dystrybutorów, o ile Wykonawca niezwłocznie przystąpi do realizacji zgłoszenia oraz udokumentuje termin dostawy części.

Odpowiedź:

W przypadku gdy czas sprowadzenia części zamiennych/podzespołów od producenta lub autoryzowanego dystrybutora przekracza termin określony w § 7 projektowanych postanowień umowy Zamawiający ma obowiązek wydłużyć Wykonawcy termin usunięcia wad.

Pytanie nr 7

W projektowanych postanowieniach umowy Zamawiający wymaga usunięcia wad w terminie określonym w umowie. Jednocześnie niektóre elementy instalacji, takie jak pompy, falowniki, moduły sterujące, membrany RO czy inne specjalistyczne podzespoły, mogą posiadać terminy dostaw wynoszące od kilku do kilkunastu tygodni i nie są standardowo utrzymywane na magazynach producentów ani Wykonawcy.

W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zakup i utrzymywanie na swoim magazynie części strategicznych oraz materiałów eksploatacyjnych, niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy Stacji Uzdatniania Wody w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.

Jeżeli nie, prosimy o potwierdzenie, że terminy usuwania awarii ulegają odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na dostawę części od producenta lub autoryzowanego dystrybutora, po uprzednim udokumentowaniu przez Wykonawcę terminu ich dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca we własnym zakresie powinien zabezpieczyć terminowe dysponowanie podzespołami oraz częściami niezbępnymi do usuwania usterek.

Pytanie nr 8

Prosimy o doprecyzowanie procedury wykonania zastępczego określonej w § 7 projektowanych postanowień umowy, w szczególności poprzez wskazanie: czy przed zleceniem wykonania zastępczego Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy do usunięcia wad z wyznaczeniem dodatkowego terminu, w jaki sposób będą ustalane koszty wykonania zastępczego, czy Wykonawca będzie miał możliwość weryfikacji zasadności oraz wysokości poniesionych kosztów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 ust. 7 Załącznika nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonanie zastępcze jest trybem szczególnym wynikającym z braku realizacji obowiązku gwarancyjnego przez Wykonawcę i uzależnienie jego zapisów od aktów staranności względem Zamawiającego nie jest zasadne.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 9

Prosimy o wskazanie, jaki dokument będzie stanowił podstawę potwierdzenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz rozpoczęcia biegu okresu gwarancji, w szczególności czy będzie to: protokół zakończenia montażu, protokół rozruchu, protokół odbioru końcowego, czy też inny dokument wskazany przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że protokół odbioru końcowego będzie stanowił podstawę potwierdzenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz rozpoczęcia biegu okresu gwarancji

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 tj.), przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

NOWE TERMINY:

- termin składania ofert: **03.07.2026 r. – godz. 9.00**
- termin otwarcia ofert: **03.07.2026 r. – godz. 9.30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 23 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.08.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

2026-06-25

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny
WA - 13940

z up

2026-06-25

Z-CIA DYREKTORA
do Przewodniczącego
Wojewódzkiego Związku Zawodowego
mgr Grzegorz Majka

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl