




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



EZ/148/2026/MZ

Kielce dn. 10.07.2026 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o delegację wskazaną w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320) pn: „Dostosowanie gabinetu zabiegowego do potrzeb II Kliniki Pediatrii – Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę okna znajdującego się w remontowanym pomieszczeniu. Jeśli tak, proszę o podanie parametrów technicznych oraz wymiary stolarki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wymienić okno. Nowe okno należy wykonać jako stolarkę o standardowych wymiarach, dostosowanych do istniejącego otworu okiennego, zgodnie z zasadami i standardami stosowanymi przy wymianie stolarki okiennej w obiektach oraz pomieszczeniach medycznych. Stolarka powinna spełniać obowiązujące wymagania techniczne i użytkowe dla tego typu obiektów oraz zostać zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Pytanie nr 2

Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę istniejącego grzejnika. Jeśli tak proszę o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy ująć w ofercie wymianę istniejącego grzejnika na grzejnik stalowy płytowy z bocznym zasilaniem w wykonaniu higienicznym. Przy wymianie grzejnika należy uwzględnić wymianę zaworów: powrotny i zasilający termostatyczny wraz z głowicą. Istniejący grzejnik należy zutylizować. Szacowana moc grzejnika 1500 do 2000 W, co Wykonawca winien potwierdzić w wykonywanej dokumentacji technicznej. Jeżeli z obliczeń będzie wynikała inna moc, należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie nr 3

W programie funkcjonalno-użytkowym wskazano zapis „wykończenie warstwy posadzki zgodnie z normą PN-HD 60364-7-710”. Norma dotyczy instalacji elektrycznych niskiego napięcia w obiektach i pomieszczeniach medycznych. Proszę o wyjaśnienie, jakie wymagania dotyczą wykonania posadzki.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy zastosować wykładzinę elektrostatyczną.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zębala
mgr Marta Zębala
INSPEKTOR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2026-07-10
mgr Sebastian Szaniawski

2 up
Z-CA DYREKTORA
ds. Pielęgniarstwa
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
mgr Grzegorz Majka

10.07.2026
RADCA PRAWNY
KL-1407

Dział Zamówień Publicznych

Tel.: 41/36-71-269

marta.zebala@wszkielce.pl

Agnieszka Zwierzyńska-Łucka