



EZ/155/2026/MZ

Kielce dn. 24.07.2026 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026, poz. 793). Przedmiotem zamówienia jest „Najem zespołu kontenerów modułowych przeznaczonych na potrzeby Poradni Uzależnień oraz Działu Kadr Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu wskazanego w art. 284 ust 2 ustawy Pzp, a zatem Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 4 ustawy Pzp nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz nie ma obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Pytanie nr 1

Jaka będzie wymagana moc przyłączeniowa do kontenerów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że moc przyłączeniową dla urządzeń podłączonych przez Użytkownika w trakcie eksploatacji proszę przyjąć na poziomie 15 KW. Należy uwzględnić do tego wszystkie urządzenia, które dostarcza Najmujący (grzejniki, klimatyzatory itp.)

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Renata Łastowska
Inspektor

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2026-07-24

mgr Sebastian Szaniawski

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny
WA-13940

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-Administracyjnych

mgr inż. Stefan Bąk

Dział Zamówień Publicznych

Tel.: 41/36-71-269

marta.zebala@wszkielce.pl