



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301 fax. 41/34-50-623
szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Kielce 21.09.2026 r.

EZ/187/2026/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793 tj.) na **Wykonywanie, projekt i dostawę tablic informacyjnych, tabliczek przy drzwiowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach., znak sprawy: EZ/187/2026/MW**

ODPOWIEDZI NA PTYTANIA + ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na pytania zadane w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1

W związku z przygotowaniem realizacji prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, z jakich materiałów oraz w jakiej technologii mają zostać wykonane zewnętrzne tablice informacyjne. W dokumentacji znajdują się bowiem rozbieżne zapisy dotyczące tego samego rodzaju oznakowania.

W jednym miejscu wskazano:

„TABLICA INFORMACYJNA ZEWNĘTRZNA dibond z nadrukiem – mocowana do ściany”, natomiast dalej jako materiał podano:

„płyta PCV, grubość min. 2 mm–3 mm, druk laminowany, trwały/UV”.

Powyższy zapis jest wewnętrznie niespójny, ponieważ **Dibond i płyta PCV są dwoma różnymi materiałami**, o innych właściwościach użytkowych i konstrukcyjnych.

Dodatkowo w innym miejscu dokumentacji określono wykonanie jako:

„konstrukcja z profili aluminiowych, płyta PCV 10 mm, wydruk laminowany na folii, listwy na tekst, obrzeża i wykończenia /kątowniki i listwy wykończeniowe/, projekt, wydruk tekstu informacyjnego, montaż”.

Jest to jeszcze inna technologia wykonania – tablica posiada w tym przypadku **konstrukcję z profili aluminiowych, płytę PCV o grubości 10 mm oraz dodatkowe listwy i elementy wykończeniowe**.

W praktyce opisane warianty istotnie się od siebie różnią:

- **Dibond** – płyta kompozytowa z okładzinami aluminiowymi, sztywna, odporna na warunki atmosferyczne i odpowiednia do trwałych oznaczeń zewnętrznych;
- **PCV 2–3 mm** – cienka płyta z tworzywa, o znacznie mniejszej sztywności i odporności mechanicznej niż Dibond;
- **PCV 10 mm na konstrukcji aluminiowej** – rozwiązanie konstrukcyjnie odmienne, grubsze i wymagające wykonania ramy/profilu, listew oraz elementów wykończeniowych.

Różnice te mają bezpośredni wpływ na **technologię produkcji, trwałość, sztywność tablic, sposób montażu oraz koszt wykonania**.

Prosimy zatem o jednoznaczne wskazanie, który wariant jest wymagany przez Zamawiającego:

1. płyta Dibond z nadrukiem / wykłnięciem,
2. płyta PCV o grubości 2–3 mm,
3. płyta PCV 10 mm na konstrukcji z profili aluminiowych wraz z listwami i elementami wykończeniowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do Zaprośzenia „Formularz asortymentowo-cenowy”, polegającej na zmianie opisu materiały przeznaczonego do wykonania tablic.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301 fax. 41/34-50-623
szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Zmodyfikowany Załącznik nr 2 został zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania pod nazwą Załącznik nr 2 do Zaproszenia _Formularz asortymentowo-cenowy_PO MODYFIKACJI_2

Pytanie nr 2

Prosimy również o potwierdzenie, czy wskazana technologia ma obowiązywać dla wszystkich tablic tego typu, czy poszczególne lokalizacje wymagają różnych sposobów wykonania.

Wyjaśnienie jest niezbędne do prawidłowego przygotowania produkcji oraz wykonania tablic zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na terenie wszystkich lokalizacji Szpitala będą obowiązywać jednolite sposoby wykonania, uwzględnione w zmodyfikowanym Załączniku nr 2 do Zaproszenia - Formularz asortymentowo-cenowy_PO MODYFIKACJI_2

Jednocześnie Zamawiający, przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert:

termin składania ofert: 24.09.2026 r. godz. 09.00

Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

KA DZIEKTO
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

22. 09. 2026

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
2026-09-21
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik

SPECJALISTA

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/367-12-59

magdalena.wojcik@wszkielce.pl