



Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Kielce, 23.09.2026 r.

EZ/166/2026/WS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na **„Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia””**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji z art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284. ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem proszę o dokonanie korekty w OPZ w zakresie:

- Opis parametrów wymaganych dla agregatów: - pkt 6. – proszę o wykreślenie zapisu dot. kabli typu YKYŻO – podane kable nie są elastyczne, nie ma technicznej możliwości, zabudowania ich na agregacie.
- I. Silnik i zespół napędowy – pkt. 1 – moc silnika min. 174 kW - z uwagi na moc zespołu prądotwórczego 150 kW; moc silnika musi być większa niż 150 kW
- VI. Przyczepy transportowe – pkt. 5 – DMC min 2 500kg - zmiana na DMC min 3 000kg
- Dyszel regulowany o zmiennej wysokości sprzętu – pkt. 11 proszę o usunięcie zapisu, w podanej aplikacji – wystarczy zaczep kulowy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zakresie:

- **Pozycji nr 6 - Opis parametrów wymaganych dla agregatów**
„6. Kabel zasilający typu H07RN-F, 5x120 mm² (lub równoważny) 2szt. x 50m giętki, odporny na działanie oleju i warunków atmosferycznych, zarobiony zaciskami oczkowymi oraz mufą kompatybilną z w/w agregatem”
- **Pozycji nr 1 pkt I. Silnik i zespół napędowy**
„1. Moc silnika: min. 180 kW”
- **Pozycji nr 5 pkt VI. Przyczepy transportowe**
„5. Dwuosiowa, hamowana, DMC max. 3500 kg”
- **Pozycji nr 11 pkt VI. Przyczepy transportowe - Zamawiający wykreśla zapis:**
„Dyszel regulowany o zmiennej wysokości sprzętu”

Pytanie nr 2

Czy koszt przeglądów agregatów w okresie gwarancji są po stronie wykonawcy i należy je uwzględnić w cenie oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeprowadzania przeglądu w ramach gwarancji minimum raz w roku całego zestawu – agregatów wraz z przyczepkami. Czyli Zamawiający wymaga przeprowadzenia dwóch przeglądów w okresie trwania gwarancji, które powinny być już uwzględnione w cenie.



Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

W załączeniu Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania:

- **ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia**

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w celu wypełnienia dyspozycji art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793) przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: **30.09.2026 r. godz. 10:00**

Termin otwarcia ofert: **30.09.2026 r. godz. 10:00** 30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt. 23 SWZ Termin związania ofertą**, nadając mu nowe brzmienie: Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 29.10.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl> za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wioleta.strozyk@wszzkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wioleta Stróżyk
INSPEKTOR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

2026-09-23

mgr Sebastian Szaniawski

Z-CADYREKTOR
ds. łącznictwa

24. 09. 2026