Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS 1936 ISO 9001

Znak sprawy: TI.073.2397.2026 Kielce, dnia 29.10.2026 r

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2026r. poz. 793) pn. **„Zabudowa meblowa dla zadania „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dział Techniczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1. Dotyczy OPZ, załącznika nr 2.1 meble płycinowe – Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu postformingowego o grubości 38 mm, pokrytego laminatem HPL jako rozwiązania równoważnego względem wymagań określonych w OPZ? Proponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane w produkcji mebli tego rodzaju oraz charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć i działanie środków dezynfekcyjnych, dzięki czemu spełnia wymagania użytkowe właściwe dla tego typu wyposażenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu postformingowego o grubości 38 mm, pokrytego laminatem HPL jako rozwiązania równoważnego.

Pytanie nr 2. Dotyczy OPZ, załącznik nr 2.2 meble medyczne – Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wykonanego z materiału typu Corian jako rozwiązania równoważnego względem blatu typu Trespa?
Blaty wykonane z materiału typu Corian charakteryzują się wysoką odpornością na wilgoć oraz działanie środków dezynfekcyjnych, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem do zastosowania w meblach medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie blatu wykonanego z materiału typu Corian jako rozwiązania równoważnego.

Pytanie nr 3: Prosimy o wyjaśnienie czy w Sali zabiegowej zabudowa ma mieć 3200 mm długości 3 x szafka 800 daje nam 2400 czy przerwa na lodówkę ma mieć 800 mm? Nadmieniamy, że standardowo lodówki podblatowe mają szerokość 600mm

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przerwa na lodówkę ma mieć 800mm.

Dział Techniczny
mgr Wioletta Sztorc
Inspektor

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
mgr inż. Malwina Pawlik