



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: wszkielce@poczta.onet.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-259, -269, -339



EZ/ZP/114/2010

Kielce, dnia 18.08.2010 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania EZ/ZP/114/2010 na „Remont lądowiska dla helikopterów przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach mający na celu dostosowanie do obowiązujących przepisów”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o przeanalizowanie projektu budowlanego remontu lądowiska pod kątem grubości nawierzchni betonowej płyty lądowiska. Według naszego rozpoznania powinna być ona wykonana o konstrukcji żelbetowej i większej grubości z uwagi na jej pracę w różnych warunkach atmosferycznych.

Brak również jakichkolwiek danych na temat faktury nawierzchni płyty lądowiska.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, że przyjęte parametry nawierzchni lądowiska spełniają wymogi wytrzymałości dla podanego przez Zamawiającego środka transportu (śmigłowca o ciężarze całkowitym do 3t). Zgodnie z zaleceniami w warunkach technicznych zbrojenie płyt konieczne jest w przypadkach spodziewanych nierównomiernych osiadań podłoża np. na nasypach przy mostach i wiaduktach, nad przepustami, wykopami kanalizacyjnymi oraz trudnościami z uzyskaniem wymaganego zagęszczenia. Wówczas należy wykonać zbrojenie w formie siatki z prętów o średnicy 6 do 8 mm, pręty powinny być spawane. Ilość zbrojenia 3 do 5 kg na 1m². Przy krawędziach płyty pręty należy zagęścić. Siatka powinna być ułożona na głębokości 7 cm od górnej powierzchni. Specjalnego wykończenia oprócz malowania farbą wymaganego oznakowania nie przewiduje się.

**Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
inż Andrzej Domański**