



Zestawienie Pomieszczeń			LUXIONA - INDEX OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		
P/01	Komunikacja	34,6		LUXIONA OPR.WSTROPDWA 3X14W PLX
P/02	Komunikacja	18,7		LUXIONA OPR.WSTROPDWA 3X14W PLX AW
P/03	Szatkia czysta	30,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA 4X14W PLX
P/04	Łazienka	14,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA 4X14W PLX AW
P/05	Szatkia brudna	30,7		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 3X14W PLX
P/06	Pom.techniczne	12,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 3X14W PLX AW
P/07	Pom.obslugi	34,9		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 3X14W PLX AW
P/08	Komunikacja	3,5		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X14W PLX
P/09	Komunikacja	6,1		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X14W PLX AW
P/10	Szatkia	3,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X24W PLX
P/11	Szatkia	5,1		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X24W PLX AW
P/12	Łazienka	5,1		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X24W PLX AW
P/13	Szatkia	11,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X24W PLX
P/14	Sortownia bielizny	29,4		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 4X24W PLX AW
P/15	Kaplica/sala dydaktyczna	47,3		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
P/16	Dezynfekcja rózek i materacy	50,9		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
P/16a	Mycie wózków transp.	14,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X14W Z SZYBĄ
P/16b	Sluza	4,8		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
P/16c	Mag.	1,0		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X14W Z SZYBĄ
P/17	Komunikacja	59,2		LUXIONA OPR.WSTROPDWA SZCZELNA 2X17W Z SZYBĄ
P/18	Komunikacja	8,3		LUXIONA OPR.WSTROPDWA AWARYJNA KIERUNKOWA
P/19	Pom.mycia wózków	6,6		LUXIONA OPR.WSTROPDWA AWARYJNA KIERUNKOWA
P/20	Szatkia	8,9		OPR.NAŚCIENNA 2X28W/1X39W
P/21	wc	7,0		LUXIONA OPR.NASTROPDWA 3X24W PLX
P/22	Pom.termosów	5,4		LUXIONA OPR.NASTROPDWA 1X28W PPAR
P/23	P.socjalny	7,7		LUXIONA OPR.NASTROPDWA 2X28W PPAR
P/24	Szatkia dermatologia	16,1		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X28W PLX
P/24a	Łazienka	6,2		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X28W PPAR
P/25	Pro morte	13,0		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X54W PPAR
P/26	Pom. gazów medycznych	11,1		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X54W PRM
P/27	Magazyn	12,1		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X80W PLX
P/28	Komunikacja	60,8		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 3X54W PPAR
P/29	Rozdz.elekt.	5,6		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X24W PLX
P/30	Archiwum	30,3		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X24W PLX AW
P/31	Pom.techniczne	33,1		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X28W PLX
P/KL	KL1	17,7		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X24W PLX
P/KL	KL2	22,0		LUXIONA OPR.NASTROPDWA SZCZELNA 2X24W PLX AW
		690,6 m2		

UWAGI:
1.niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż
2.wszelkie projekty wykonawcze i rozwiązania uszczegóławiające oraz przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić na etapie projektowania z autorami niniejszego opracowania

Jednostka projektowa:	CANEA	FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektował:	CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski	inż. Janusz Waldon	Upr. bud. KL-242/89	
Opracował:	25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4	inż. Z. Chojnecki		
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl				
Zadanie:	REMONT ODDZIAŁU CHOROÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH	Sprawdził:	inż. W.Wojciechowski	Upr. bud. 319/KL/74
Adres obiektu:	Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017	Branża:	ELEKTRYCZNA	
Data: 06.2012	TYTUŁ: INSTALACJA OŚWIETLENIOWA RZUT PIWNIC	Etap:	PROJEKT BUDOWLANY	
Skala: 1:100		Rysunek:	ELE-005	Revizja: A
				Nr proj.: 12-03-01