


TABLICA T1/R



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8
Ilość odbiorn.	5	5	5	4	2	6	9	5
Moc[kW]	1,5	1,5	1,5	1,2	0,1	0,4	0,7	0,6

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

PI=5,8 kW  
KZ=0,6  
PS=3,5 kW

Jednostka projektowa:		FUNKCJA		NAZWISKO		PODPIS	
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski		Projektował:		Inż. Janusz Waleń			
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4		Upr. bud. KL-242/89					
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		Opracował:		Inż. Z. Chojnacki			
Zadanie:		Sprawdził:		Inż. W. Wojciechowski			
REMONT		Branża:		ELEKTRYCZNA			
ODDZIAŁU CHOROZÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH		Etap:		PROJEKT BUDOWLANY			
Adres obiektu:		Kielce, ul. Radłowa 7					
działki nr ew. 66/1, obręb 0017							
Data:	06.2012	Tytuł:		SCHEMAT TABLICZY T1/R I PIĘTRO		Rysunek:	
Skala:						ELE-017	
						Nr proj.: 12-03-01	