


TABLICA T2/R



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Ilość odbiorn.	12	5	5	4	5	7	10
Moc[kW]	0,9	1,5	1,5	1,2	1,5	0,6	0,6

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

PI=6,6 kW
KZ=0,6
PS=4,0 kW

Jednostka projektowa:		FUNKCJA		NAZWISKO		PODPIS	
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski		Projektował:		Inż. Janusz Walek			
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4		Upr. bud. KL-242/89					
tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@cana.com.pl		Opracował:		Inż. Z. Chojnacki			
Zadanie:		Sprawdził:		Inż. W. Wojciechowski			
REMONT		Branża:		ELEKTRYCZNA			
ODDZIAŁU CHOROZÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH		Etap:		PROJEKT BUDOWLANY			
Adres obiektu:		Kielce, ul. Radłowa 7					
działki nr ew. 66/1, obręb 0017							
Data:	06.2012	Tytuł:		SCHEMAT TABLICY T2/R		Rysunek:	
Skala:				II PIĘTRO		ELE-014	
						Nr proj.: 12-03-01	