


SCHEMAT ZASILANIA

SCHEMAT ZASILANIA




Zasilanie podstawowe
4xYAKY 1x185 mm2

$P_i = 175,1 \text{ kW}$

 $k_z=0,9$


$P_s = 157,5 \text{ kW}$

Is=240 A



YAKY 4x70 mm2

S-65 kVA
P-52 kW

Jednostka projektowa:			
tel: (+1) 344-7000; fax: (+1) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4	
Zadanie:		REMONT	
Adres obiektu:		ODDZIAŁU CHOROB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH	
Data: 06.2012		Tytuł: SCHEMAT ZASILANIA	
Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017		Etap: PROJEKT BUDOWLANY	
Rysunek: ELE-025		Rysunek: ELE-025	
Nr proj.:		12-03-01	