


TABLICA T3-1/P



Nr obwodu	1	2
Ilość odbiorn.	11	4
Moc[kW]	0,8	1,2

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

PI=2,0 kW  
kZ=0,6  
Ps=1,2 kW

Jednostka projektowa: <b>CANEA</b> CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		FUNKCJA		NAZWISKO	PODPIS
Zadanie: REMONT ODDZIAŁU CHOROÓB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH		Projektował:		Inż. Janusz Wajdon Upř. bud. KL-242/89	
Adres obiektu: Kielce, ul. Radłowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017		Opracował:		Inż. Z. Chojnecki	
Data: 06.2012 Skala:		Sprawdził:		Inż. W. Wojciechowski Upř. bud. 319/KL/74	
Typu: SCHEMAT TABLICZY T3-1/P PODDASZE		Branża:		ELEKTRYCZNA	
Etap: PROJEKT BUDOWLANY		Rysunek: ELE-023		Rewizja: A	
				Nr proj.: 12-03-01	