


TABLICA TK/0



Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7
Ilość odbiorn.	8	6	9	8	9	7	7
Moc [kW]	3,2	2,4	3,6	3,2	3,6	2,8	2,8

UWAGA:

1. Tablicę wyposażać w modułowe bloki listew rozdzielczych BPZ-KB-8/125
2. Aparatura firmy Moeller

Pi=21,6 kW
 Kz=0,4
 Ps=8,6 kW

Jednostka projektowa: CANEA CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000, fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl		Funkcja Projektował: inż. Janusz Władon Upr. bud. KL-242/89		Nazwisko inż. Z. Chojnecki		Podpis	
Zadanie: REMONT ODDZIAŁU CHOROZB ZAKAŻNYCH I ODDZIAŁU DERMATOLOGICZNEGO PRZY UL. RADIOWEJ W KIELCACH		Sprawdził: inż. W. Wojciechowski Upr. bud. 319/KL/74		Branża: ELEKTRYCZNA		Etap: PROJEKT BUDOWLANY	
Adres obiektu: Kielce, ul. Radiowa 7 działki nr ew. 66/1 obręb 0017		Rysunek: TEL-007		Rewizja: A		Nr proj.: 12-03-01	
Data: 06.2012		Tytuł: TABLICA KOMPUTEROWA TK/0 PARTER					
Skala:							