
0TE1
NR OBW.
0TE1/N 300V
0TE1/01 360V
0TE1/02 840V
0TE1/03 1050V
0W WIND 2x600V
0TE1/1 (rezerwa) kotłownia
0TE1/2 (rezerwa) wiatry
0TE1/3 (rezerwa) wiatry
0TE1/4 (rezerwa) kotłownia/pokoje a7
0TE1/5 3x wyjście p.28,29
0TE1/6 3x wyjście p.25,26
0TE1/7 3x wyjście p.23,27
0TE1/8 3x wyjście p.26
0TE1/9 3x wyjście p.4,5,27,31,41
0TE1/10 3x wyjście p.1,4,5,6,26,29
0TE1/11 3x wyjście p.1,2,3,5,46
0TE1/12 3x kompletny p.5
Zasilanie Pr=3,5kW Pz=4,2kW Iz=6,1A
780
PROFIL LINE PODTYNK. 3/1000
1150
Dla Pr=5kW Pz=6kW
60 CM DO PODŁOGA
IP40
kl.I
Gł. 25
Pr=33,8kW
Pz=39,8kW
Iz=57,8A
UWAGA! PRZED ZDJĘCIEM PODŁOGOWEJ
OBRZEŻYĆ KTÓŁ ZDJĘCIE Z UKŁADZIE TN-C-S
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY