


INSTALACJA KLIMATYZACJI
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

| Zestawienie Pomieszczeń | | |
|-------------------------|------------------------------------|--------------|
| Numer strefy | Nazwa strefy | Powierzchnia |
| 0/01 | Wiatrołap | 4,17 |
| 0/02 | Komora przyjęć | 18,3 |
| 0/03 | Komunikacja | 52,7 |
| 0/04 | Łazienka | 3,0 |
| 0/05 | Komunikacja | 3,1 |
| 0/06 | P.porz. | 2,1 |
| 0/07 | Szatnia | 9,3 |
| 0/08 | Pom.socjalne | 11,4 |
| 0/09 | Komunikacja | 3,3 |
| 0/10 | Mag.środozdr. i psychotrop. | 5,7 |
| 0/11 | Mag.środozdr. i psychotrop. i błon | 8,8 |
| 0/12 | Izba ekspedycyjna | 78,1 |
| 0/13 | P.kierownika | 11,2 |
| 0/14 | Komunikacja | 4,7 |
| 0/15 | Kolegowość, pom.szkoła | 19,3 |
| 0/16 | Śluza | 1,9 |
| 0/17 | Leki do oczu | 15,0 |
| 0/18 | Zmywalnia | 11,9 |
| 0/19 | Recepcja | 34,2 |
| 0/20 | Pom.destylacji wody | 3,8 |
| 0/21 | Pom.przygot.roztworów farmacji | 6,2 |
| 0/22 | Komunikacja | 6,2 |
| 0/23 | Magazyn | 25,2 |
| KL.1 | Kl.schodowa | 24,8 |
| | | 384,2 m2 |

LEGENDA



- Jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- Przewody odprowadzenia skroplin, materiał: PVC Genova, przewody układane ze spadkiem min. 1%
- Przewody instalacji freonowej zasilenie/powrót - czynnik R410 A materiał: miedź chłodnicza przewody prowadzone pod śropem
- Jednostka zewnętrzna klimatyzacji

UWAGI:
1. niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opłsem technicznym i projektami branż.
2. wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamierzone rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3. dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż wymienione o parametrach takich samych bądź nie gorszych od zaproponowanych po uprzedniej konsultacji z projektantem

| | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|--------|
| Wykonawca: | | FUNKCJA | NAZWISKO | PODPIS |
| GANEA Inżynieria i Komputery - Artur Palekowiak 25-033 Kielce, Al. Legionów 34 tel: (041) 344-7800, fax: (041) 344-77-80, e-mail: biuro@ganea.com.pl | | Projektant: | mgr inż. I. Zalińska | |
| | | Spec. architektura | SWK/0057/P005/07 | |
| | | Opracował: | mgr inż. M. Przepiórka | |
| Zadanie: | | Opracował: | | |
| Inwestor: | | Sprawdzający: | mgr inż. M. Kochel | |
| Adres obiektu: | | SWK/0123/P005/07 | | |
| Data: | | Etap: | | |
| Skala: | | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| Treść rysunku: | | Branża: | | |
| RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI | | SANITARNA | | |
| Rysunek Nr: | | SAN-7 | | |
| Rev: | | A | | |