



Uwagi:

- Możliwość współpracy modułu alarmowego MD-2.Z z detektorami typu DG/F lub DG.EN.
- Maksymalna ilość detektorów - 2.
- Można stosować przewody innych producentów, będące odpowiednikami ww.

Temat:	Budowa budynku na potrzeby kotłowni gazowej wodnej, grupowego węzła ciepłego wraz z pomieszczeniem obsługi oraz infrastrukturą techniczną w ramach zadania "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wymianą źródła ciepła dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach"			
Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzkiej 45, 25-736 Kielce			
Zamierzenie budowlane:	Budynek kotłowni na paliwo gazowe wraz z uzbrojeniem terenu			
Adres obiektu budowlanego:	Działka ewid. nr 390/13, obr. 0015 jedn. m. Kielce			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY - INSTALACJA SYGNALIZACJI WYCIEKU GAZU			
		Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Józef Wojtas	UAN.I-8340/A-68/86	04.2023	
Sprawił:	mgr inż. Rafał Kapanowski	MAP/0034/PW0E/09	04.2023	
		Branża:	Elektryczna	Skala: 1:100 Nr rys. Rys. 6 E
		Stadium:	Projekt Techniczny	