


Legenda:

- Zo – zawór odcinający, kotłowy DN50
- Zz – zawór zwrotny, kotłowy DN50
- N – pompa obiegowa – V=3,66m<sup>3</sup>/h, DN40, H<sub>podnoszenia</sub>=15mH<sub>2</sub>O, 230V, 680W
- P – naczynie wzbiorcze, przepływowe 50 litrów
- Zb – zawór bezpieczeństwa typ 1915 DN20



SZCZELINA NAWIEWNA SZEROKOŚĆ 194mm długość L=1500 lub 1800mm



- LEGENDA:
- REGULATOR ZMIENNEGO PRZEPŁYMU VAV
  - OKRĄGŁY TŁUMIK SZUMÓW
  - PROSTOKĄTNY TŁUMIK SZUMÓW
  - INSTALACJA GLIKOLOWA
  - LINIA FREONOWA

SKALA: 0 0.5 1 1.5 2.0 2.5m

Investor:  
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce  
NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580

Nazwa inwestycji:  
Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi

Adres Inwestycji:  
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce  
Działki nr ewid.: 390/13  
obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

**4idea**  
BIURO PROJEKTOWE

Karol Sitarski  
ul. Złota 15/US, 25-015 Kielce  
tel: 510-032-264  
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT WYKONAWCZY		
Temat Rysunku	RZUT PODDASZA - INST. WENT. MECHANICZNEJ		
Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data
Projektował	mgr inż. Piotr Cwiek	SWK/0088/PWOS/08	do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarna
Opracował	mgr inż. Mateusz Bliski	SWK/0192/PWBS/23	do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności sanitarna
Rev.: 0	Skala: 1:100	Sanitarna	Nr rys: IS-10