



kanaly wentylacyjne układów wyrzutowych WD i W11
we wskazanym obszarze podlegają demontażowi

UWAGA
Demontaż istniejących układów należy wykonywać tak aby czas wyłączenia
układów pracujących K5, K6, K8 był jak najkrótszy.

Punkt włączenia projektowanego
układu czernego C4

Punkt włączenia projektowanego
układu czernego CD

Punkt włączenia projektowanego
układu wywiewnego ND

Punkt włączenia projektowanego
układu wywiewnego WD

Punkt włączenia projektowanego
układu nawiewnego N4

Punkt włączenia projektowanego
układu wywiewnego W11

Wszystkie centrale wentylacyjne i kanały wentylacyjne
we wskazanym obszarze podlegają demontażowi

Wszystkie centrale wentylacyjne i kanały wentylacyjne
we wskazanym obszarze podlegają demontażowi

K8 Hemodynamika
pracuje

K7 s.wydziału nie pracuje
N3 sterylizatoria nie pracuje

K5 s.operacyjna pracuje
K6 s.operacyjna pracuje

Investor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

NIP 9591291292, REGON 2897850000, KRS 000001580

Nazwa inwestycji:

Przebudowa budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii
WSZZ w Kielcach, polegająca na wykonaniu dwóch otworów
w ścianie zewnętrznej oraz czterech otworów w dachu pod
modernizowaną instalację wentylacji mechanicznej wraz z jej
zabudową akustyczną na poziomie tarasu IV piętra budynku.

Adres Inwestycji:

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Dziaki nr ewid.: 390/13

obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

4idea

BIURO PROJEKTOWE

Karol Sitarski
ul. Żłota 15/16, 25-015 Kielce
tel. 510-032-324
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY			
Temat Rysunku	DEMONTAŻE CZ.1 - INST. WENTYLACJI MECH.			
Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Rutkiewicz	SWK0271/PBS/15		
Sprawdzał	mgr inż. Paweł Kwiecień	SWK0245/PBS/19		
Opracowanie				
Rev.: 0	Skala: 1:75	Bransza: Sanitarna	Nr rys: S-D-01	