

GAZY MEDYCZNE:

- O - 1 x TLEN
- V - 1 x PŁOŻNA
- A - 1 x SPRĘŻONE POWIETRZE

1.39	Magazyn podręczny
Temperatura	20 °C
Wentylacja	1.5w
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2.5 m

1.37	Komunikacja	
Liczba osób	20	
Temperatura	20 °C	
Wentylacja	30m3/h/os.	
Oswietlenie	300 lx	
Klimatyzacja	TAK	
Min. wysokość pom.	3.0 m	

1.40 Klatka schodowa	
liczba osób	
Temperatura	20
Wentylacja	1v
Oświetlenie	30
Klimatyzacja	N
Min. wysokość pom.	2,3

1.45 Gabinet lekarski	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	2.5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3.0 m

1.46 Gabinet lekarski	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	2.5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

1.02. Komunikacja	
Liczba osób	30
Temperatura	20 °C
Wentylacja	30m ³ /h/os
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

1.07 Gabinet okulistyczny	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3.0 m

1.04 Gabinet laryngologiczny	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

logiczny
2
24°C
2,5w/h
500 lx
TAK
3,0 m

1.13 Pokój koordynatora	
Liczba osób	2
Temperatura	24
Wentylacja	2,5w
Oświetlenie	500
Klimatyzacja	TA
Min. wysokość pom.	3,0

1.12 Pokój kierownika	
Liczba osób	2
Temperatura	24°
Wentylacja	2,5x
Oświetlenie	500
Klimatyzacja	TA
Min. wysokość pom.	3,0

1.11 Pokój statystyków	
Liczba osób	2
Temperatura	24
Wentylacja	2,5
Oświetlenie	50
Klimatyzacja	TA
Min. wysokość pom.	3,0

1.10 Gabinet zabiegowy okulistyka	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

1.09 Gabinet okulistyczny	
liczba osób	2
temperatura	24°C
Ventylacja	2,5 w/h
Oświetlenie	500 lx
klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

1.08 Gabinet zabiegowy okulisty	
liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

1.06 Gabinet okulistyczny	
Liczba osób	2
Temperatura	24
Wentylacja	2.5
Oświetlenie	500
Klimatyzacja	TA
Min. wysokość pom.	3.0

1.05	Gabinet okulistyczny		
	Liczba osób		
	Temperatura		
	Wentylacja		
	Oświetlenie		
	Klimatyzacja		
	Min. wysokość pom.		

1.03	Gabinet laryngologiczny
	Liczba osób
	Temperatura
	Wentylacja
	Oświetlenie
	Klimatyzacja
	Min. wysokość pom.

czny
2
24°C
2,5w/h
500 lx
TAK
3,0 m