



UWAGA:  
Wobec braku dokumentacji archiwalnej instalacji CO i wod-kan oraz braku możliwości dokonywania odkrywek na etapie opracowania PT nie wyklucza się możliwości występowania niezidentyfikowanych instalacji lub tras odbiegających od części rysunkowej niniejszego opracowania. W trakcie realizacji inwestycji w przypadku stwierdzenia rozbieżności do rozwiązania ujętego w PT w obowiązku wykonawcy pozostaje powiadomienie Projektanta i ustalenie ostatecznego rozwiązania dotyczącego pozostawienia lub demontażu istniejącej instalacji. Ponadto na etapie realizacji przed ponownym montażem grzejników należy zweryfikować ich stan techniczny, w przypadku uszkodzeń wynikających z demontażu lub przechowywania przy realizacji przebudowy grzejniki należy wymienić na nowe o takich samych parametrach technicznych.

## LEGENDA

Istniejące instalacje do pozostawienia

Istniejące instalacje do wymiany

Istniejące instalacje do demontażu

### Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
NIP: 959-129-12-92  
REGON: 000289785  
KRS: 0000001580



### Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni przyszpitalnej (nr. ewid. bud. 196) o Wojewódzka Poradnię dla dorosłych w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

### Adres Inwestycji:

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce  
Działki nr ewid.: część 390/13  
obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

**4idea**  
BIURO PROJEKTOWE

Karol Sitarski  
ul. Ziola 15/U5, 25-015 Kielce,  
tel: 510-032-264  
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu PROJEKT TECHNICZNY

Temat Rysunku Rzut piwnicy - Demontaże i przekładki

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektowa t	mgr inż. Piotr Rutowicz	SWK/0271/PBS/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarny		
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Kwiecień	SWK/0245/PBS/19 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarny		
	mgr inż. Izabela Tarka	----		
Rew.: 0	Skala: 1:100	Branża: Sanitarna	Nr rys: S-D-01	