LEGENDA

RL WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻYĆ W ROLETY OKIENNE MATERIAŁ ZMYWALNY ROLETY NA PROWADNICACH

ZF OKNA NA ŚCIANIE POŁUDNIOWEJ I WSCHODNIEJ WYPOSAŻYĆ W ŻALUZJE FASADOWE PODTYNKOWE ŻALUZJE ALUMINIOWE W KOLORZE RAL7016 ZAS. 230V STEROWANE PRZYCISKAMI ELEKTRYCZNYMI

OP ODBOJOPOREĘCZ ŚCIENNA MONTOWANA NA WYS. 130CM ALUMINIOWA Z WYKOŃCZENIEM PVC ŁATWOZMYWALNYM W KOLORZE RAL7044 LUB ZBLIŻONYM

Element wywoławczy systemu przyzywowego

GAZY MEDYCZNE:
- 1 x ODCIĄG GAZÓW MEDYCZNYCH
- 1 x TLEN
- 1 x PRÓŻNIA
- 1 x SPRĘŻONE POWIETRZE

PRZYCHODNIA DZIECIĘCA - TECHNOLOGIA MEDYCZNA
RZUT II-go PIĘTRA
Skala 1:50

2.23 Pom. pomocnicze	
Liczba osób	-
Temperatura	20 °C
Wentylacja	2,0w/h
Oświetlenie	200 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.29 Pomieszczenie porządkowe	
Liczba osób	1
Temperatura	20 °C
Wentylacja	4,0w/h (podciśnienie)
Oświetlenie	200 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.11 Komunikacja	
Liczba osób	20
Temperatura	20 °C
Wentylacja	30m3/h/os
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.04 Gabinet zabiegowy okulistyka	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.03 Magazyn	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.24-2.28 Zespół toalet	
Liczba osób	2
Temperatura	20 °C
Wentylacja	4,0w/h (podciśnienie)
Oświetlenie	200 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.01 Klatka schodowa	
Liczba osób	-
Temperatura	20°C
Wentylacja	1w/h
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.05 Gabinet zabiegowy okulistyka	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.06 Gabinet zabiegowy okulistyka	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.02 Komunikacja	
Liczba osób	20
Temperatura	20 °C
Wentylacja	30m3/h/os
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.07 Gabinet lekarki ortoptyska	
Liczba osób	2
Temperatura	24°C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.08 Pomieszczenie socjalne	
Liczba osób	2
Temperatura	20-22 °C
Wentylacja	30m3/h/os
Oświetlenie	300 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.21 Sala szkoleń	
Liczba osób	37
Temperatura	20-22 °C
Wentylacja	30m3/h/os
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.20 Gabinet zabiegowy- nefrologia	
Liczba osób	2
Temperatura	24 °C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.19 Gabinet lekarski - nefrologia	
Liczba osób	2
Temperatura	24 °C
Wentylacja	10w/h+HEPA
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.12-2.18 Zespół toalet	
Temperatura	20 °C
Wentylacja	4,0w/h (podciśnienie)
Oświetlenie	200 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.13 Brudownik	
Temperatura	20 °C
Wentylacja	4,0w/h (podciśnienie)
Oświetlenie	300lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	2,5 m

2.10 Gabinet zabiegowy- nefrologia	
Liczba osób	2
Temperatura	24 °C
Wentylacja	5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	NIE
Min. wysokość pom.	3,0 m

2.09 Gabinet lekarski - nefrologia	
Liczba osób	2
Temperatura	24 °C
Wentylacja	2,5w/h
Oświetlenie	500 lx
Klimatyzacja	TAK
Min. wysokość pom.	3,0 m

Spis wyposażenia technologicznego - 2 PIĘTRO

symbol	nazwa	ilość
Ag2	Lodówka podblatowa do zabudowy, wys. 85cm	4
Ag4	Czajnik elektryczny	1
Ag5	Urządzenie myjąco dezynfekujące do endoskopów	1
B1	biurko 70x150 z kontenerkiem 45x60x70 oraz zestawem komputerowym AIO + telecom	8
Drk2	Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa A3	5
Ekr	Ekran tkaninowy ciuchlia, rolowany automatyczny	1
Es1	Lampa sufitowa bezcieniowa	3
F1	fotel komputerowy na kółkach (obrotowy)	8
Gb	Stelaż podtynkowy standard wraz z przyciskiem chrom odpływ poziomy Ø110	5
Kz1	kozetka lekarska	2
K1	krzesło pacjenta - trudnopalne	31
K2	Krzesełko wykładowe ze zintegrowanym blatem do tworzenia notatek	29
Lr1	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90	3
Lr2	Lustro ścienne klejone do ściany 50x90 wraz z kinkietem LED	2
Mu1	miska ustępowa kreziana standard ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską kloszetową z duroplastu	4
Mu2	miska ustępowa kreziana dla osób niepełnosprawnych ceramiczna w kolorze białym z powłoką antybakteryjną + miskę dostarczać wraz z deską kloszetową z duroplastu	1
Ok1	Unit okulistyczny (aparat)	2
Ok2	Unit okulistyczny Biurko wraz z wyposażeniem okulistycznym oraz autorefraktometrem, lampa szczelinową statywową	1
Ok3	Komputer Kaseta szkieł próbnych	1
pr	Pisuar	2
Pr1	Parawan mobilny	3
RL	Zestaw rolet okiennych na prowadnicach z materiału zmywalnego	20
Rm	Rzutnik multimedialny	1
Sf1	Szafka medyczna na fartuchy wym. 80x50x190	2
Sf2	Szafka ścienowa dwuczęściowa 50x30x180 na kluczyk	21
Sf4	Szafka pod drukarkę (kontenerek) z szufladami i szafką na papier	5
Sf5	Szafa 60x40x185 z drzwiami rozwieranymi, 5 półek poziomych	14
Sm1	Szafka medyczna na materiały medyczne z przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190, półki szklane	1
Sm2	Szafka medyczna na materiały medyczne z 1 przeszklonym frontem oraz zamkiem na kluczyk wym. 80x50x190, półki szklane Półowa szafy z przeznaczeniem na fartuchy, front pełny	3
So	Siedzisko obrotowe	6
Sp2	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front aktrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	10
Sp4	Szafka podblatowa, 4 x szuflada wys. 18cm front aktrylowy, wym. 60x60x90, blat kompozytowy	12
Sp5	Szafka podblatowa dwuczęściowa, 1 x blenda 18cm + szafka bez półek, front aktrylowy, wym. 80x60x90, blat kompozytowy	4
Sp6	Szafka podblatowa, szafka zamykana z 2 półkami front aktrylowy, wym. 45x60x90, blat kompozytowy	1
St1	Stoła pacjenta 60x90 wys. 73cm Blat laminowany trudnopalny, nogi stalowe mat. proszkowo	3
St2	Stół 80x100 wys. 73cm Blat laminowany trudnopalny, nogi stalowe mat. proszkowo	2
Sw1	Szafka wiszaca, front w całości zakryty front aktrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	17
Sw2	Szafka wiszaca, front w całości otwarty wym. 60x90x30, 2 półki poziome	4
Sw3	Szafka wiszaca, front zakrywa dwie górne półki front aktrylowy, wym. 60x90x30, 2 półki poziome	10
Sz1	Mobilny stół zabiegowy 70x190 z regulacją zagłówka i wysokości	2
um	zestaw umywalka + bateria: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt prosty, wylewka stała, głowica ceramiczna z ograniczników wylewu gorącej wody, kolor chrom	1
uma	zestaw umywalka + bateria automatyczna: umywalka solo 40x33cm, kolor biały połysk bateria umywalkowa z tłoczkomorką70DN15, wylewka stała, głowica ceramiczna z ograniczników wylewu gorącej wody, kolor chrom	4
um2	zestaw szafka + umywalka + bateria: umywalka wpuszczana 50x42cm, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ograniczników wylewu gorącej wody, kolor chrom blat szafki ceramiczny lub konglomeratowy szafka z drzwiami z płyty meblowej, cichy domyk i uchwyt aluminiowy	10
um3	umywalka dla osób niepełnosprawnych 55x55cm, z otworem i przelewem, bateria umywalkowa jednouchwytowa 70DN15, uchwyt NS, wylewka stała, głowica ceramiczna z ograniczników wylewu gorącej wody, kolor chrom	1
wp	Wpust posadzkowy z syfonem, kratka ze stali nierdzewnej 10x10cm	3
Wr2	Asystor medyczny mobilny (na kółkach) ze stali kwasoodp. z szufladami	7
w1	Wieszak na odzież wierzchnią	2
Xb1	Uchwyt naścienny poziomy dł. 60cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xb2	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xb3	Uchwyt naścienny poziomy dł. 40cm, wys. 30cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xc1	Uchwyt naścienny przy umywalce dla NPS dł. 60cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xc2	Uchwyt naścienny przy misce ustępowej dla NPS dł 80cm o średnicy 25mm, wykonany ze stali węglowej malowanej proszkowo farbą w kolorze białym RAL9003, od strony ściany prostopadłej do umywalki zamontować uchwyt łukowy stały; od strony zewnętrznej zamontować uchwyt łukowy uchylny;	1
Xf1	Kosz na odpady zmieszane	17
Xf2	Kosz na odpady medyczne	9
Xf3	Uchwyt na ręcznik papierowe	15
Xf2	Uchwyt na papier toaletowy	5
Xm1	Dozownik mydła w płynie	16
Xm2	Dozownik na środki dezynfekcyjne	16
Zl1	zlewozmywak ze stali nierdzewnej kwasoodpornej wpuszczany w blat wraz z syfonem i baterią z wyciąganą wylewką	4
zw	złączka do wody ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia węża 1/2"	3
ZF	Żaluzja fasadowa podtynkowa, aluminiowa w kolorze RAL7016, zasilana 230V i sterowana przyciskami elektrycznymi	11

SKALA: 0 1 2 3 m

Inwestor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
NIP 9591291292, REGON 2897850000, KRS 0000001580

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr. ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach"

Adres Inwestycji:
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Działki nr ewid.: część 389/10, 389/11, 389/12, 389/13
obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarski
ul. Złota 15/US, 25-015 Kielce
tel. 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY/ WYKONAWCZY
Temat Rysunku	Technologia medyczna - RZUT 2-go PIĘTRA

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż.arch. Karol Sitarski	182/SWOKK/2014 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Maj 2025	
Opracował	mgr inż.arch. Daniel Porzuczek	291/SWOKK/2017 do projektowania i kierowania robotami bud. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		

Rew.:	Skala:	Branża:	Nr rys:
0	1:50	Technologia med.	Tm-04