



CDSO - szafa DSO z procesorem, wzmacniaczami, wzmacniaczem zapasowym, z zasilaczem awaryjnym i akumulatorami

M - wyniesiony mikrofon strażaka

- konwerter FO/FTP

- głośnik ścienny 3W/100V, linia A, wg opisu

- głośnik naścienny 3W/100V, linia B,
wg opisu

- głośnik sufitowy 6W/100V, linia A,
wg opisu

- głośnik sufitowy 6W/100V, linia B, wg opisu
- moduł końca linii, wg opisu

A/1/06/3W- linia/wzmacniacz/nr głośnika/moc
głośnika

— 9
- linia głośnikowa "A" HTKSH PH90
1 2 3 4 5

1x2x15
- linia głośnikowa "B" HTKSH PH90

1x2x1.5
- światłowód jednomodowy FO 4J

ownatowed jeanormeadow 100 10

Investor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

NIP: 959-129-12-92
REGON: 000280385

REGON: 000289785
KRS: 0000001580

KR3. 0000001360



Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wznowędzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wznowędzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce,

mięscowość: Kielce

dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015
Kielce

4ideA
BIURO PROJEKTOWE

Karol Sitarski
a 15/U5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY
---------------	--------------------

Temat Rysunku	DSO- piwnica
---------------	--------------

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnienia	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Andrzej Nowakowski	1067/98/U do projektowania bez ograniczeń w specjalności Telekomunik.	29.04.2025	
Opracowanie:	inż. Jarosław Balicki	KL-179/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instal. elektr.		
	mgr inż. Ewa Piotrowicz	----		
Rev.: 0	Skala: 1:100	Branża: Teletechniczna	Nr rys:	DSO-01