



LEGENDA

- CDSO** - szafa DSO z procesorem, wzmacniaczami, wzmacniaczem zapasowym, zasilaczem awaryjnym i akumulatorami
- M** - wyniesiony mikrofon strażaka
- I** - konwerter FO/FTP
- - głośnik ścienny 3W/100V, linia A, wg opisu
- - głośnik ścienny 3W/100V, linia B, wg opisu
- - głośnik sufitowy 6W/100V, linia A, wg opisu
- - głośnik sufitowy 6W/100V, linia B, wg opisu
- KL** - moduł końca linii, wg opisu

A/1/06/3W - linia/wzmacniacz/nr głośnika/moc głośnika
- linia głośnikowa "A" HTKSH PH90 1x2x1,5
- linia głośnikowa "B" HTKSH PH90 1x2x1,5
- światłowód jednomodowy FO 4J

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580



Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4idea BIURO PROJEKTOWE
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce, tel: 510-032-264 e-mail: 4idea@4idea.pl

Karol Sitarski
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu PROJEKT TECHNICZNY

Temat Rysunku DSO- parter

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował	mgr inż. Andrzej Nowakowski	1067/98/U do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunik.	29.04.2025	
Opracowanie:	inż. Jarosław Bałrski	KL-179/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instal. elektr.		
	mgr inż. Ewa Piotrowicz	----		
Rev.: 0	Skala: 1:100	Branża: Teletechniczna	Nr rys.: DSO-02	