



LEGENDA

**CDSO** - szafa DSO z procesorem, wzmacniaczami, wzmacniaczem zapasowym, z zasilaczem awaryjnym i akumulatorami

**M** - wyniesiony mikrofon strażaka

**K** - konwerter FO/FTP

**■** - głośnik ścienny 3W/100V, linia A, wg opisu

**■** - głośnik ścienny 3W/100V, linia B, wg opisu

**○** - głośnik sufitowy 6W/100V, linia A, wg opisu

**○** - głośnik sufitowy 6W/100V, linia B, wg opisu

**KL** - moduł końca linii, wg opisu

A/1/06/3W - linia/wzmacniacz/nr głośnika/moc głośnika  
- linia głośnikowa "A" HTKSH PH90  
1x2x1.5  
- linia głośnikowa "B" HTKSH PH90  
1x2x1.5  
- światłowód jednomodowy FO 4J

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
NIP: 959-129-12-92  
REGON: 000289785  
KRS: 0000011580



Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce  
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

**4idea**  
BIURO PROJEKTOWE

Karol Sitarski  
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce.  
tel: 510-032-264  
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu PROJEKT TECHNICZNY

Temat Rysunku DSO- piętro 2

Funkcja	Projektant	Numer Upewnien	Data	Podpis
Projektowa	mgr inż. Andrzej Nowakowski	1067/96/U do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunik.	29.04.2025	
Opracowanie:	inż. Jarosław Bałrski	KL-179/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instal. elektro.		
	mgr inż. Ewa Piotrowicz	----		
Rev.: 0	Skala: 1:100	Branża: Teletechniczna	Nr rys: DSO-04	