

Fragment budynku nieobjęty zakresem opracowania

LEGENDA

CDSO - szafa DSO z procesorem, wzmacniaczami, wzmacniaczem zapasowym, z zasilaczem awaryjnym i akumulatorami

M - wyniesiony mikrofon strażaka

K - konwerter FO/FTP

K - głośnik ścienny 3W/100V, linia A, wg opisu

K - głośnik ścienny 3W/100V, linia B, wg opisu

K - głośnik sufitowy 6W/100V, linia A, wg opisu

K - głośnik sufitowy 6W/100V, linia B, wg opisu

KL - moduł końca linii, wg opisu

A/1/06/3W - linia/wzmacniacz/hr głośnika/moc głośnika

linia głośnikowa "A" HTKSH PH90 1x2x1,5

linia głośnikowa "B" HTKSH PH90 1x2x1,5

światłowód jednomodowy FO 4J

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001590

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatry (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:
Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz. nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE

Faza Projektu: **PROJEKT TECHNICZNY**
Temat Rysunku: **DSO- pietro 1**

Rev.: 0 Skala: 1:100 Branża: Teletechniczna Nr rys: DSO-03