



- CSP - centrala SSP
- optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- wielosensorowa czujka dymu
- moduł kontrolno-sterujący 2we/1wy
- moduł kontrolno-sterujący 4we/4wy
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
- COD - centrala oddymiania
- PO - przycisk oddymiania PO
- siłownik drzewiowy DC 24V
- puszka PIP certyfikowana PH90
- zespół kablowy E90 (HTKSH PH90 1x2x1 + uchwyty z kółkami certyfikowanymi PH90)
- zespół kablowy E90 (HDGs 2x1,5 + uchwyty z kółkami certyfikowanymi PH90)

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
NIP: 959-129-12-92  
REGON: 000289785  
KRS: 0000011580



Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce,  
miejscowość: Kielce  
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015  
Kielce

**4idea**  
BIURO PROJEKTOWE

Karol Sitarski  
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce,  
tel: 510-032-264  
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu PROJEKT TECHNICZNY

Temat Rysunku SSP- parter

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektowa t	mgr inż. Andrzej Nowakowski	1067/96/U		
Opracowanie:	inż. Jarosław Bałowski	KL-179/89	29.04.2025	
	mgr inż. Ewa Piotrowicz	----		
Rev.: 0	Skala: 1:100	Branża: Teletechniczna	Nr rys: SSP-02	