

LEGENDA:

zewewnętrzna instalacja odbiorcza ciepłej wody użytkowej zasilanie i cyrkulacja 60/10°

muły na projektowanych rurociągach

projektowana przebudowa zew. instalacji odbiorczej cwu i cyrkulacji w komorze K-1 oznaczenia na profilu podłużnym

UWAGI:

1. Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej w komorze K-1 wg schematu nr 10
2. Min. promień gięcia rur wg średnic:
 - 90/162 (DN80) R=1,0
 - 75/142 (DN63) R=0,7
 - 50/111 (DN40) R=0,6
 - 40/91 (DN32) R=0,55


Investor:
Wojewódzki Szpital Zespólny w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-1292
REGON: 000289786
KRS: 0000001580

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatry (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzka Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach” - na działoach nr ewid. 389/01, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z budowa parkingu i przebudowa instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:
Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dział nr ewid. 389/01, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015
Kielce

Karol Sławiński
ul. Żbota 15/155, 25-015 Kielce,
tel. 510 032 264
e-mail: kslaw@videa.pl



BIURO PROJEKTOWE

Faza Projektu
Tętna Rysunki

SCHEMAT MONTAŻOWY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ODOBRODZAJCOWY I CERRALU

Funkcja	Projektant	Numer Umówień	Data	Podpis
Projektowanie	mgr inż. Piotr Malinowski	SWK027/PSS15		
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Kwiecień	SWK028/PSS19 <small>na specjałnie zaopiniowane w sprawie sanitarnej</small>	29.04.2025	

Rew.: 0

Skala:
1:250

Banża:
Sanitarna

Nr rys:
3