przebudowa sieci ciepłowniczej
wg 1 części projektu

łuk preizolowany 90°,
dn 168,3 /250,
L=1000/1500 mm

łuk preizolowany 90°,
dn 168,3 /250,
L=1000/1000 mm

ukosowanie 2°
na spawie z
siecią istniejącą

łuk preizolowany 90°,
dn 168,3 /250,
L=1000/1000 mm
dopuszczalne
ukosowanie 2°
dopuszczalne
ukosowanie 2°

połączenie sieci
tradycyjnej w kanale z
siecią preizolowaną

istniejąca komora K-1
przekrój A-A wg rys. nr 3

łuk preizolowany 90°,
dn 168,3 /250,
L=1000/1500 mm

łuk preizolowany 90°,
dn 168,3 /250,
L=1000/1000 mm

sieć ciepłownicza c.wu
zasilanie/cyrkulacja wg
schematu montażowego nr 5

Przyłącze wodociągowe
wg odrębnego
opracowania

Rura spustowa
zakończona nad
terenem zielonym

Zewnętrzna instalacja
kanalizacji deszczowej
podlegająca przebudowie

2558z

LEGENDA :

projektowana zewnętrzna instalacja odbiorcza (ZIO) na cele c.o/c.t - zasilanie i powrót

mufy na projektowanych rurociągach

P oznaczenia do profilu podłużnego jednakowe dla rur c.o/c.t zasilanie i powrót

istniejący kanał technologiczny z siecią w wykonaniu tradycyjnym nie będący w kolizji i nie podlegający przebudowie

U W A G I :

Ze wzgledu na brak rzędnych na mapie do celów projektowych odcinka sieci ciepłowniczej do budynku Kardiologi oraz brak dokumentacji archiwalnej rzędne sieci istniejącej przyjęto z obliczeń w komorze K1 ze spadkiem w kierunku budynku kardiologi . Na etapie budowy należy zweryfikować podane rzędne.

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580

Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach ", na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z budowa parkingu i przebudową instalacji zewnętrznyh: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY
Temat Rysunku	SCHEMAT MONTAŻOWY C.O./C.T.

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Piotr Rutowicz	SWK/0271/PBS/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	29.04.2025	
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Kwiecień	SWK/0245/PBS/19 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		

Rew.:	Skala:	Branża:	Nr rys:
0	1:250	Sanitarna	4