przebudowa sieci ciepłowniczej
wg 1 części projektu

LEGENDA :

zewnętrzna instalacja odbiorcza ciepłej wody użytkowej
zasilanie i cyrkulacja 60/10° w ustawieniu pionowym

projektowana zewnętrzna instalacja odbiorcza (ZIO) na cele c.o/c.t - zasilanie i powrót

istniejący kanał technologiczny z siecią w wykonaniu tradycyjnym nie będący w kolizji i nie podlegający przebudowie

U W A G I :

1. Poduszki kompensacyjne należy układać wzdłuż rurociągów (zasilającego i powrotnego) na długości i o grubości (liczba warstw) pokazanej na rysunku.
2. Wymiary poduszek kompensacyjnych pokazanych na rysunku:
   - dla rur 168,3/250, długość 1 m, grubość 40 mm, wysokość 0,3 m,
   - dla rur 75/142 (DN65), długość 1 m, grubość 40 mm, wysokość 0,2 m,
   - dla rur 40/91, długość 1 m, grubość 40 mm, wysokość 0,10 m,

   Potrzebną wysokość poduszki odciąć z maty.
3. Poduszki zamocować do płaszcza rury za pomocą poliestrowych taśm spinających.
4. Opisy umieszczone na schemacie (dotyczące rozmieszczenia poduszek) według poradnika Logstor.

2558z

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 0000001580

Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach ", na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z budowa parkingu i przebudową instalacji zewnętrznyh: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4ideA BIURO PROJEKTOWE
Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce,
tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY
Temat Rysunku	*SCHEMAT ROZMIESZCZENIA PODUSZEK KOMPENSACYJNYCH*

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektowała:	mgr inż. Piotr Rutowicz	SWK/0271/PBS/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej	29.04.2025	
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Kwiecień	SWK/0245/PBS/19 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarnej		

Rew.:	Skala:	Branża:	Nr rys:
0	1:250	Sanitarna	6