



LEGENDA

- Przewód centralnego ogrzewania - zasilenie materiał stal cienkościenne - woda 70°C
- Przewód centralnego ogrzewania - powrót materiał stal cienkościenne - woda 50°C
- Przewody prowadzone w przestrzeni międzypiętrowej
- Przewód centralnego ogrzewania - zasilenie materiał stal cienkościenne - woda 70°C
- Przewód centralnego ogrzewania - powrót materiał stal cienkościenne - woda 50°C
- Przewody prowadzone w posadzce
- Grzejnik płytowy pionowy higieniczny - pom. obsługiwanej temp. projektowa - typ/wysokość/długość - obliczeniowa moc grzewcza - nastawa wstępna
- Grzejnik płytowy pionowy - pom. obsługiwanej temp. projektowa - typ/wysokość/długość - obliczeniowa moc grzewcza - nastawa wstępna
- Rozdzielacz ciepła na profilu 1" wyposażony w systemowe zawory odcinające na poziomie pod rozdzielacz. Wyposażony w zestaw podłączeniowy rozdzielacza oraz trójnik ze spustem oraz odpowietrznikiem
- Średnica przewodów x gr. ścianki
- Moc grzewcza działy centralnego ogrzewania
- Pion instalacji centralnego ogrzewania
- 9,0obr - nastawa zaworu regulacyjnego
- Zestawienie armatury oraz urządzeń wg. zestawień dołączonych do dokumentacji technicznej

Detal zabezpieczenia pożarowego przejścia rur centralnego ogrzewania przez strop oraz ściany oddzielenia pożarowego

| Lp. | Oznaczenie |
|-----|---------------------------------------|
| 1 | kolnierz ogniochronny PROMASTOP-FC MD |
| 2 | rura z stalowa |
| 3 | izolacja palna |
| 4 | zaprawa cementowa lub gips szpachlowy |
| 5 | ściana lekka lub masywna |
| 6 | strop |
| 7 | łącznik stalowy |

Investor:
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-706 Kielce
NIP: 559-129-12-92
REGON: 000289785
KRS: 000001580

Nazwa Inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatry (nr ewid. bud. 2437) o Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach", na działkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z budowa parkingu i przebudowa instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:
Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015 Kielce

4ideA
BIURO PROJEKTOWE
Faza Projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Temat Rysunku: Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

| Funkcja | Projektant | Numer Uprawnienia | Data | Podpis |
|-------------|--------------------------|-------------------|------------|---------|
| Projektował | mgr inż. Piotr Rutkowski | SWK021PESB15 | 20.04.2025 | |
| Opracowanie | mgr inż. Paweł Kulecki | SWK024PESB19 | | |
| Rev.: | 0 | Skala: | Strona: | Nr rys: |