


1. *Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody nie będące wydzieleniami p.p.oż. należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.*
2. *Przejścia przewodów kanalizacji sanitarnej przez przegrody stanowiące wydzielenia p.p.oż. należy zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi o klasie odporności odpowiedniej dla tych przegród*
3. *Obowiązujące rzędne prowadzenia przewodów oznaczono na rzutach i rozwinięciach kanalizacji*
4. *Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie*
5. *Wysokości prowadzenia instalacji (spód dla kanalizacji oraz oś dla instalacji wodnych) podano w odniesieniu do poziomu 0,0.*

- 5% dla Ø50PVC
- 3% dla Ø50PVC
- 2% dla Ø110PVC
- 1,5% dla Ø160PVC

pod przybory sanitarne:
- umywalka - Ø50PVC
- zlew, natrysk - Ø50PVC
- miska ustępowa - Ø110PCV

- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (odpowiedzenie)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (podstropowa)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (w bruzdach)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (w warstwach izolacyjnych posadzki)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (podposadzkowa)
- Projektowany pion kanalizacji sanitarnej PCV

TO	<i>tuleja osłonowa</i>
OP	<i>opaska ogniochronna</i>
RØ110	<i>rewizja kanalizacyjna</i>
ZNØ50	<i>zawór napowietrzający kanalizacyjny</i>
Pu	<i>miska ustępowa wisząca wraz ze stelażem</i>
Um	<i>umywalka</i>
ZI	<i>zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem</i>
WP110	<i>wpust podłogowy Ø110 z odpływem</i>
<i>hs=-1,07</i>	<i>Rzędna spodu kanalizacji w stosunku do poziomu 0,00</i>

Inwestor:				
Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach				
ul. Grunwaldska 45 25-736 Kielce NIP: 559-129-12-92 REGON: 000289785 KRS: 000001580				
				
Nazwa Inwestycji:				
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świątokrzyskiego Centrum Pediatry (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzkie Poradnie dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zakaż. nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 03/15, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, osłaniania wentylacyjnego i kanalizacji deszczowej”.				
Adres Inwestycji:				
Woj. świątokrzyski, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce dz. nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 03/15 Kielce				
		Karol Sturski ul. Żelaza 15A/5, 25-015 Kielce tel: 510-032-264 e-mail: 4idea@4idea.pl		
Tema Projektu Faza Projektu				
RZUT PIĘTRA II - instalacja kanalizacyjna sanitarnej				
Miejsce Rysunku				
Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektanta I	mgr inż. Piotr Rutowicz	SWK/0271/PBS/15 [numer uprawnień]		
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Kalczyński	SWK/0245/PBS/19 [numer uprawnień]	28.04.2025	
	mgr inż. Izabela Tarła	[numer uprawnień]		
Rev.	0	Skala: 1:100	Branża: Sanitarna	Nr rys.: S.K-04