

UWAGI INSTALACJA KANALIZACJI

- Przejścia przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej przez przegrody nie będące wydzieleniami p.poż. należy zabezpieczyć tulejami ochronnymi.
- Przejścia przewodów kanalizacji sanitarnej przez przegrody stanowiące wydzielenia p.poż. należy zabezpieczyć opaskami ogniochronnymi o klasie odporności odpowiedniej dla tych przegród
- Obowiązujące rzędne prowadzenia przewodów oznaczono na rzutach i rozwinięciach kanalizacji
- Trasy prowadzenia instalacji w razie kolizji korygować na bieżąco na budowie
- Wysokości prowadzenia instalacji (spód dla kanalizacji oraz oś dla instalacji wodnych) podano w odniesieniu do poziomu 0,0.

Minimalne spadki prowadzenia kanałów kanalizacji sanitarnej:

- 5% dla Ø50PVC
- 3% dla Ø50PVC
- 2% dla Ø110PVC
- 1,5% dla Ø160PVC

Średnice podejść kanalizacyjnych (pojedynczych) pod przybory sanitarne:

- umywalka - Ø50PVC
- zlew, natrysk - Ø50PVC
- miska ustępowa - Ø110PCV

LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (odpowietrzenie)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (podstropowa)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (w bruzdach)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (w warstwach izolacyjnych posadzki)
- Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV (podposadzkowa)
- Projektowany pion kanalizacji sanitarnej PCV

- TO tuleja osłonowa
- OP opaska ogniochronna
- RØ110 rewizja kanalizacyjna
- ZNØ50 zawór napowietrzający kanalizacyjny
- Pu miska ustępowa wisząca wraz ze stelażem
- Um umywalka
- ZI zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
- WP110 wpust podłogowy Ø110 z odpływem
- hs=-1,07 Rzędna spodu kanalizacji w stosunku do poziomu 0,00

Inwestor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
NIP: 959-129-12-92  
REGON: 000289785  
KRS: 0000001580



Nazwa Inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, na dzia łkach nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:

Woj. świętokrzyskie, pow. kielecki, gm. Kielce, miejscowość: Kielce  
dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015  
Kielce

**4idea** Karol Starski  
BIURO PROJEKTOWE ul. Ziola 15/US, 25-015 Kielce,  
tel. 510-032-264  
e-mail: 4idea@4idea.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY			
Temat Rysunku	Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej			
Funkcja	Projektant	Numer Uprawnień	Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. Piotr Rutowicz	SWK/0271/PBS/15 <small>(do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej)</small>	29.04.2025	
Opracowanie:	mgr inż. Paweł Kwiecień	SWK/0245/PBS/19 <small>(do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitarniej)</small>		
	mgr inż. Izabela Tarka	----		
Rew.: 0	Skala: 1:100	Branża: Sanitarna	Nr rys: S.K-05	