

Centrala N4-W4- Piwnica  
 $V_n = 700 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $V_w = 700 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $Q_g = 1,6 \text{ kW } 80/60 \text{ woda}$   
 $P_{el} = 0,27 \text{ kW}$   
 $dP = 350 \text{ Pa}$   
 $m = 233 \text{ kg}$


[illegible]

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż 2 kolana o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.

OTWÓR REWIZYJNY W KANALE WENTYLACYJNYM (MIN. WYMIARY WG. TABELI PONIŻEJ)

UWAGA: Należy wykonać dla każdej rewizji w kolumnie wentylacyjnych otwór rewizyjny w suficie podcałuszonym

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

SREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCE PRZEWODU	
-------------------	---	---

mm	mm	
d	A	B
200 ± 0.345	300	400

200 <= c < 315	300	100
315 <= c < 500	400	200
> 500	500	600

3500	500	400
1)	600	500

otwór rewizyjny jako wlot, gdy czyszczenie związane

Minimalne wymiary otworów realizujących w przewodach o przekroju prostokątnym

WYMIAR BOKU PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU RENZYNEGO W ŚCIANIE PRZEWODU	
----------------------	---	--

PRZEWÓD	MIĘRZONE W SOURCE PRZEWÓD
mm	mm
s <sup>1)</sup>	A B

	A	B
$\leq 200$	300	100
$200 < \leq 500$	400	200

>500	500	400
2)	600	500

wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny  
otwór rewizyjny jako wfaz, gdy czyszczenie związane

jest z wejściem do wnętrza przewodu

---

Investor:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45  
25-738 Kielce  
NIP: 669-129-12-92

REGON: 000289785  
KRS: 0000001590

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

Nazwa Inwestycji:	Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala
-------------------	---

Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii (nr ewid. bud. 2437) o  
Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji

„Wzrostoczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”, nr  
Archiwum nr ewid. 580/10, 580/11, 580/12, 580/13, rchab.

działalności PR Inwest. Szeff10, Szeff11, Szeff12, Szeff13, cenę 0016, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z budową parkingu i przebudową instalacji zewnętrznych

ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej).

**Adres Inwestycji:**  
Włocław, Dworzeczynski row kielecki sm Kielce

dz.nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, obręb 0015

Kelce

4idea 

**41ueA**  
BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE	
Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY

Temat Rysunku		Przekrój B-B, C-C, G-G	
Opis	Opis	Opis	Opis

Funkcja	Projektant	Numer Uprawnienia	Data
Projektował	mgr inż. Piotr Rutajczak	SIKKC0271PES15 do projektowania brył ograniczo- nych powierzchniami płaskimi	...

Opracowanie:	mgr inż. Paweł Knieciński	SWK.CO45/PB.CO.19 do projektowania bez ograniczeń w specjalności sanitariatów	04.2015
--------------	------------------------------	---	---------

[illegible]

Row:	0	Skalar:	1:50	Branka:	Sanitarna	Nr.rys:	S
------	---	---------	------	---------	-----------	---------	---