



Przybory sanitarne	Wysokość podejść wodnych mierzona od poziomu wykończonej podłogi
Zlewozmywak	50 cm
Zmywarka	50 cm
Umywalka	60 cm
Wanna	35 cm lub 75cm
Wątrotyk	120 cm
Pralka	55 cm
Miska ustępowa	70 cm

LEGENDA

- instalacja zimnej wody (PP-R) (przewody prowadzone w przestrzeni sufitu powieszonego)
  - instalacja ciepłej wody użytkowej (PP-R STABIGLASS) (przewody prowadzone w przestrzeni sufitu powieszonego)
  - instalacja wody cyrkulacyjnej (PP-R STABIGLASS) (przewody prowadzone w przestrzeni sufitu powieszonego)
  - instalacja ciepłej wody użytkowej (PERTAL-ultraPRESS) (przewody prowadzone w posadzce)
  - instalacja zimnej wody (PERTAL-ultraPRESS) (przewody prowadzone w posadzce)
  - instalacja wodna poz. (st. cynk) (przewody prowadzone w przestrzeni sufitu powieszonego)
- Ø16x2,0 — opis średnic zewnętrznych przewodów instalacji wody
- W1 — pion wody zimnej / ciepłej / cyrkulacyjnej
- H1 — pion wody hydrantowej

Investor:
Wojewódzkie Szpital Zespołowy w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-238 Kielce
NIP: 959-129-12-92
REGON: 000009795
KRS: 000001580

Nazwa Inwestycji:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Świętokrzyskiego Centrum Pediatry (nr ewid. bud. 2437) o Wojewódzką Poradnię dla dzieci w ramach inwestycji „Wzmacnianie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Kielcach”
data: Bud. nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15, przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach wraz z przebudową instalacji zewnętrznych: ciepłowniczej, elektrycznej, oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji deszczowej.

Adres Inwestycji:
Woj. Świętokrzyski, pow. Kielce, gm. Kielce, miejscowość: Kielce
dz. nr ewid. 389/10, 389/11, 389/12, 389/13, 389/14, 389/15

4ideA
BIURO PROJEKTOWE
Kamil Skarżek
ul. Złota 15/15, 25-015 Kielce
tel. 71 310 01 00
e-mail: 4ide@4ide.pl

Faza Projektu	PROJEKT TECHNICZNY
Temat Projektu	Rozwinięcie pionów - instalacje wodne
Projektant	mgr inż. SWK0271P8S15
Projektował	mgr inż. SWK0271P8S15
Przebieg	mgr inż. SWK0245P8S19
Opracowanie	mgr inż. Łukasz Tarka
Skala	1:1
Revis	0
Sanitarna	SW-05